

**Fra:** Arne Helgesen  
**Sendt:** torsdag 10. mars 2022 12:14  
**Til:** Mai Cecilie Stabell; Postmottak Alver; Anne Lise Molvik  
**Kopi:** Tommy Gulbrandsøy; Anne  
**Emne:** Sv: Saksnummer: 14/6930, Eikanger Øvre, tilleggsinformasjon, søknad om IG

Ref. tilf. samtale med Tommy Gulbrandsøy i dag.

Spørsmål i mail er om søknadsbrev skal oppdateres og innsendes på nytt, dette må Anne Lise på byggesak svare ut .

I godkjent teknisk plan, blei det etterlyst detalj tekning på hydrant, denne er ikkje komnt inn. Dersom det er montert ein hydrant no, vil det vise seg om denne er av ein type som vi kan godkjenne. Det finnes kun ein type hydrant som tilfredsstiller krav i norm, derfor har vi i godkjenning etterlyst detalj tekning på denne

---

**Fra:** Mai Cecilie Stabell <[mai@tippetue.no](mailto:mai@tippetue.no)>  
**Sendt:** tirsdag 22. februar 2022 12:38  
**Til:** Postmottak Alver <[post@alver.kommune.no](mailto:post@alver.kommune.no)>; Anne Lise Molvik <[anne.lise.molvik@alver.kommune.no](mailto:anne.lise.molvik@alver.kommune.no)>; Arne Helgesen <[arne.helgesen@alver.kommune.no](mailto:arne.helgesen@alver.kommune.no)>  
**Kopi:** Tommy Gulbrandsøy <[Tommy@Atr-eiendom.no](mailto:Tommy@Atr-eiendom.no)>; Anne <[anne@tippetue.no](mailto:anne@tippetue.no)>  
**Emne:** Saksnummer: 14/6930, Eikanger Øvre, tilleggsinformasjon, søknad om IG

Hei,

I forbindelse med søknad om igangsettingstillatelse for KBA1 og deler av KBA3 i næringsområde Eikanger øvre, sendt 18.02.2022, er punkt om VA-anlegg dessverre glemt.

Søknad om igangsettingstillatelse for KBA1 og deler av KBA3 skal dermed også omfatte:  
- VA-anlegg for KBA1; til og med V1 mot øst og til og med V5 mot nord, som vist på vedlagt oppdatert tegning.

Vedlagt finner dere også opprinnelig tegning og søknad om godkjenning, og vedtak om godkjenning, av tekniske planer og avløp byggetrinn 2.

Dersom det er ønskelig at selve søknadsbrevet oppdateres og sendes inn på nytt (heller enn at dere får dette på epost) ber vi om tilbakemelding på dette slik at vi da kan oppdatere og sende inn nytt søknadsbrev så snart som mulig

Med vennlig hilsen

Mai Cecilie Stabell  
Geograf og planlegger

Cand.Polit Geografi

# TIPPETUE

ARKITEKTER AS

Tippetue Arkitekter AS, Plan og Arkitektur  
Sandviksboder 5  
5035 Bergen

Tlf: 55563301

Mobil: 48195509

E-post: [mai@tippetue.no](mailto:mai@tippetue.no)

Web: [www.tippetue.no](http://www.tippetue.no)

Facebook: <http://www.facebook.com/pages/Tippetue-Arkitekter-as/>