



Stendal Vvs AS
Blombakken 1
5911 ALVERSUND

Referanser:
Dykkar: Ref.:DAWV74-
Skjemanr.:3934
Vår: 22/1347 - 22/22417

Saksbehandlar:
Linda Hammersvik Folkestad
linda.folkestad@alver.kommune.no

Dato:
17.03.2022

Mellombels svar på rørleggermelding - gbnr 134/478 Hilland - bygg 2

Tiltak: Tilknytning offentlig vatn og avløp –bygg 2, tomannbustad
Byggjestad: Vardane – Gbnr 134/478
Tiltakshavar: Bolig & Eiendom AS
Ansvarleg søkjar: Stendal VVS AS

Kommunen stadfestar å ha motteke dykkar søknad 11.03.2022

Mottakskontroll

Kommunen har kontrollert søknaden og finn at den ikkje er fullstendig. Vi ber om at søknaden vert supplert med følgjande dokumentasjon:

1. I samband med omlegging av kommunalt leidningsnett, for å kunne etablere tilkomst til eigedom, har Samferdsel, veg-, vatn- og avløp forvatning sett krav om innsending av detaljteikningar i plan og profil. Hovudvassleidning er ei 160 mm Pvc leidning. Dersom ein kun skal legge om denne på eit lite strekk, med fleire avvinklingar, vil dette krevje omfattande forankring, som må prosjekterast og godkjennes. Evt. kan vassleidning skiftast til ei pe leidning i større del av kurven. Disse tinga må være avklart før oppstart. Omlegging av hovudvassleidning må gjerast i samarbeid med VA-drift, då dette krev omkopling av vassforsyning i området.

Omlegging av hovudvassleidning kan endre tilknytingspunktet på kommunalt leidningsnett. Før vi kan handsame søknad må omlegginga være avklart.
2. Det må sendast inn ny situasjonsplan (VA-kart) som viser leidningsnett frå veggliv til tilknytningspunkt på kommunalt leidningsnett. (jf. «Standard abonnementsvilkår for vann og avløp – Administrative bestemmelsen» pkt 2.1). Omlegginga skal også være vist.

Alver kommune

Postboks 4, 5906 Frekhaug post@alver.kommune.no Kontonummer: 3207 29 30559
Innbyggjarservice: +47 56 37 50 www.alver.kommune.no Organisasjonsnummer: 920 290 922
00

Kommunen ber om at tilleggsinformasjon vert sendt inn samla innan 01.04.2022. Dersom informasjonen ikkje er sendt til kommunen innan fristen, vert saka tatt til handsaming ut frå dei opplysningane som ligg i søknaden.

Det vert gjort merksam på at dette ikkje er ein fullstendig gjennomgang av søknaden. Denne tilbakemeldinga er gjort på bakgrunn av dei forholda som er kontrollert ved kommunen sin mottakskontroll. Vi oppmodar søkjar om å ta ein ny gjennomgang av søknaden før innsending av etterspurd dokumentasjon slik at ein unngår ytterlegare forsenkingar i saksgangen.

Sakshandsamingsfrist

Tidsfristar for sakshandsaming går fram av plan- og bygningslova § 21-7, jf. SAK § 7-1.

Gebyr

Gebyr vert rekna ut i frå Lokal forskrift om gebyr for teknisk forvaltningsteneste. Det vert sendt ut krav om gebyr i samsvar med gjeldande forskrift når saka er ferdig handsama.

Med helsing

Alver kommune Samferdsel, veg-, vatn-
avløp-forvaltning

Arne Helgesen
Avdelingsleiar

Linda Hammersvik Folkestad
Ingeniør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Bolig & Eiendom AS	Stølen 26	5911	Alversund
--------------------	-----------	------	-----------

Mottakarar:

Stendal Vvs AS	Blombakken 1	5911	ALVERSUND
Stendal Vvs AS	Blombakken 1	5911	ALVERSUND