



Vest Vvs AS
Torvhusmyrane 18
5913 EIKANGERVÅG

Referanser:
Dykkar: Ref.:CPVCIT-
Skjemanr.:3934
Vår: 22/2023 - 22/23218

Saksbehandlar:
Linda Hammersvik Folkestad
linda.folkestad@alver.kommune.no

Dato:
21.03.2022

Godkjent røyrleggjarmelding - gbnr 172/214 Hopland

Me viser til røyrleggjarmelding motteke 01.03.2022 og e-post av 21.03.2022 med oppdatert situasjonsplan(VA-kart)

Tiltak: Tilknytning offentleg vatn og avløp – ny tomannsbustad
Byggjestad: Fuglevikvegen – GBNR 172/214
Tiltakshavar: Seim Eiendomsutvikling AS
Ansvarleg søker: Vest VVS AS v/Ricky Leander Vetås

Røyrleggjarmeldinga er godkjend på følgjande vilkår:

Arbeidet skal utførast etter standard abonnementsvilkår for vatn og avlaup, tekniske og administrative bestemmelsar.

Stikkledningar skal opparbeidast i samsvar med søknad om tilknytning, kap.2.1. Adm.bestemmelsar. Større endringar skal varslast underteikna. Ved behov for trykkauke/reduksjon visar vi til pkt. 2.1.3 i tekniske bestemmelsar.

Tilknytingsgebyr:

Gebyr vil bli fakturert etter gjeldande satsar. Vi gjer merksam på at arbeidet skal ikkje igongsetjast før gebyr er betalt. Røyrleggjarfirma pliktar å undersøkje dette før oppstart.

Søknadsplikt etter plan og bygningslova: Tiltaket kan vera søknadspliktig etter plan og bygningslova. Dette må avklarast med byggesak. Ev. gebyr for handsaming etter plan og bygningslova følgjer av gjeldande gebyrforskrift.

Ferdigmelding:

Når arbeidet er utført, skal det sendast inn ferdigmelding til kommunen med oppdatert situasjonsplan med innmålingsdata som bygd (sosifil). Situasjonsplanen skal visa røyrføring frå bygg til tilkopling offentleg ledning.

Alver kommune

Postboks 4, 5906 Frekhaug post@alver.kommune.no Kontonummer: 3207 29 30559
Innbyggjarservice: +47 56 37 50 www.alver.kommune.no Organisasjonsnummer: 920 290 922
00

Av omsyn til kunde er det viktig at ferdigmeldinga vert sendt inn straks arbeidet er utført. Dette for å unngå etterfakturering av kommunale gebyr.

Hugs at søknad om godkjend ferdigmelding må sendast inn i god tid før ein skal søkja om midlertidig bruksløyve og/eller ferdigattest.

Endring av tilknytning til kommunalt vatn/avløp

Alle endringar i ettertid, som medfører vesentlege endringar i vassforbruk eller utslepp, krev løyve frå kommunen, og skal omsøkjast. Søknad skal skje på røyrleggjarmelding KF-570.

Med helsing

Alver kommune Samferdsel, veg-, vatn-
avløp-forvaltning

Arne Helgesen
Avdelingsleiar

Linda Hammersvik Folkestad
Ingeniør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Seim Eiendomsutvikling AS

Nesbrekka 28

5912

Seim

Mottakarar:

Vest Vvs AS

Torvhusmyrane
18

5913

EIKANGERVÅG