



Landbruk
Laila Bjørge
Postboks 4
5906 FREKHAUG

Referanser:
Dykkar:
Vår: 22/2440 - 22/24755

Saksbehandlar:
Hogne Askeland
hogne.askeland@alver.kommune.no

Dato:
30.03.2022


Oversender søknad til uttale - Hovudvassleidning - gbnr 441/9 Birkeland


Tiltak: anlegg/konstruksjon hovudvassleidning
Byggjestad: Gbnr: 441/9
Tiltakshavar: Alver kommune
Ansvarleg søkjar: Haugen Vva AS

Alver kommune ved teknisk forvaltning og drift skal legge ny hovudvassleidning i ei lengd på om lag 3340 meter. Leidningen skal erstatta dagens vassleidning, som er i dårleg stand. Ny leidning vert lagt langs Hellandsvegen, gjennom Byrkjelandsvatnet. Vidare hovudsakleg parallelt med eksisterande vassleidning fram til Grindheimsvegen. Leidningsgrøft skal etablerast gjennom dyrka mark og skogsareal langs Radøyvegen. Vassleidning vert lagt i borehol, trase vil krysse bekk på to stadar (gbnr. 441/9 og 433/12.)

Planstatus

Aktuelle eigedomar ligg i uregulert område innanfor det som i kommuneplanen sin arealdel er definert som LNF-område.





Situasjonsplan

Dagens kommunale vannledning er i dårlig stand og det oppstår opptil flere vannledningsbrudd per år. Teknisk forvaltning og drift ønsker derfor å etablere ny vannforsyning som tilfredsstillende dagens krav. Viktig for å sikre tilfredsstillende og stabil vannforsyning til forbrukere, spesielt næringslivskunder, i denne delen av Alver kommune. Røret skal erstatte dagens vannledning. Grunna dårlig kvalitet på dagens rør er det en til flere vannledningsbrudd på dette strekket hvert år. Dette gir stopp i vannforsyning til forbrukere og store kostnader for Alver kommune for reparasjoner.

Ny vannledning inngår i Alver kommune sin Hovedplan for drikkevannsforsyning. Tiltaket har høy prioritet.

Kryssing av bekk vil bli utført med legging av varerør for trekking av vannledning under bunn på bekk. Vil erstatte dagens kryssinger som delvis er synlig og som reduserer tverrsnittet på bekkeløpet.

Inngrep vil bli utført etter føringer i rapport om naturmangfold og så skånsomt som mulig. Gjennomføring tilpasses hekkesesong for fugler og slåttesesong for dyrket mark. Alle vannføringsveier vil bli opprettholdt. Terreng vil bli tilbakeført slik at gressbakke for forproduksjon kan bli etablert over det meste av rørtrase. Tiltaket vil ikke være synlig etter anleggsslutt.

Bygging av røranlegg utføres etter grunnavtaler mellom Alver kommune og grunneiere. For strekk hvor ny trase vil følge dagens rørløsning vil det bli inngått gjennomføringsavtale mellom Alver kommune og grunneiere.

Veglova

Det søkes om dispensasjon fra:

Veglova § 29, jf. § 30

Beskrivelse

Bygging av rørløsninger nærmere enn 50m fra Fv 5484 - Radøyvegen.
Nytt rørløsningsnett vil bli lagt i en avstand på 7-9m fra senterlinje fylkesveg.

Begrunnelse

Ny trase vil delvis følge eksisterende vannledning for å redusere inngrep på private eiendommer.
Dersom det bli avdekket at ledningsgrøft kommer i konflikt med vegfundamentet til fylkesvegen vil trase bli forskjøvet bort fra vegkant.

Frist

Frist for uttale er 4 veker frå oversendinga, jf. pbl. § 21-5 (3).

Med vennleg helsing
Alver kommune, Miljø og tilsyn

Hogne Askeland
Konsulent

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Vedlegg:

Søknad om rammetillatelse - gbnr 441/9 Birkeland
3 Kvittring for nabovarsel - 20220228-0744
4 Nabovarsel - 20220228-0744
5 Situasjonsplan 21045-GH01B
6 Tegning Ny Plan 21045-GH02
7 Tegning Ny Plan 21045-GH03
8 Tegning Ny Plan 21045-GH07A
9 Tegning Ny Plan 21045-GH05
10 Tegning Ny Plan 21045-GH06A
11 Tegning Ny Plan 21045-GH04
12 Tegning Ny Plan 21045-GH08A
13 Tegning Ny Plan 21045-GH09
14 Tegning Nytt Snitt 21045-U01
15 Tegning Nytt Snitt 21045-U02
16 Tegning Nytt Snitt 21045-U03
17 Tegning Nytt Snitt 21045-U05
18 Tegning Nytt Snitt 21045-U07
19 Tegning Nytt Snitt 21045-U06
20 Tegning Nytt Snitt 21045-U04
21 Tegning Nytt Snitt 21045-U08
22 Tegning Nytt Snitt 21045-U09
23 Redegjørelse Andre Natur Miljøforhold NNI Rapport 598 - 2021 Nytt VA-anlegg Ishuset til Hella utredning tema Naturmangfold.pdf
24 Erklæring Om Ansvarsrett - PRO HAUGEN VVA AS
25 Annet 21045-B02-2
28 Gjennomføringsplan

Mottakarar:

Landbruk	Postboks 4	5906	FREKHAUG
Norges Vassdrags- og Energidirektorat (nve) Region Vest	Naustdalsvegen 1B	6800	Førde
Statsforvaltaren i Vestland	Njøsavegen 2	6863	LEIKANGER
Vestland fylkeskommune	Postboks 7900	5020	BERGEN
Vestland fylkeskommune	Postboks 7900	5020	BERGEN