

Kunde	Fra		
71757 - Gjertrud Jordal Klokkarstien 11 Klokkarstien 11 5911 ALVERSUND	Biovac Environmental Technology AS Jekslevei 59 2016 Frogner Org. nr.: 985660492	Avdeling: E-post:	Miljøteknik Vest Service@biovac.no

Ordre/dato	Arbeidssted	Kontakt
Ordrenr.: 11349529 Ordrenavn: o-26023-prd Dato: 28. mars 2022 Servicerepresent... Jørund Brakstad	Klokkarstien 11 VESTLAND 5911 Alversund 4631 - Alver Kommune	kommer

Installasjonssted/utstyr
Navn: 26023 - FD 5 PEH - Gjertrud Jordal

Generell informasjon			
Ferdigdato: 30.03.2022	Prioritet: Normal	Ordrekategori: Montasje	
Fakturastatus: Ikke fakturert	Kommunetilhørighet: 4631 - Alver Kommune	Anleggstype: 2381 5N PEH kl.2 m/SBR Controller	
Fakturatype: Regning	Gårds og bruks num...		
Pris:			

Utført av
Jørund Brakstad

Arbeidsbeskrivelse		
Dato	Beskrivelse	Produktgruppe
30.03.2022	2381 5N PEH kl.2 m/SBR Controller	

Monteringsrapport 2021

Beskrivelse	Verdi	Info
Er serienummer på anlegget lagt inn i HM?	Utført	
Er Serienummer styreenhet lagt inn i HM	Utført	
Er GPS koordinater lagt inn på utstyret.	Utført	
Er bilde av anlegget lagt inn i HM?	Utført	
Er anlegget uten feil og mangler ved ankomst?	Nei	
Dersom nei, hvem er ansvarlig for feilen?	2. Biovac	
Dersom feil forårsaket av kunde/entreprenør. Er kunde informert om feil og kostnader vedr. dette?	Nei	
Er det synlige feil vedrørende nedsetting av anlegget?	Nei	
Er rutine for oppstart av anleggstype fulgt?	Ja	
Er anlegget ferdig montert og i drift?	Ja	
Opplæring gitt kunde?	Ja	
Kommentarer/hva er gjort med eventuelle feil		Ikke strøm på utgang til dos.pumpe.
Første servicedato		

30.03.2022



Jørund Brakstad