

Kunde	Fra		
47947 - Øyvind Hosøy Markanaset 66 Markanaset 66 5251 SØREIDGREN	Biovac Environmental Technology AS Jeksleveien 59 2016 Frogner Org. nr.: 985660492	Avdeling: E-post:	Miljøteknik Vest Service@biovac.no

Ordre/dato	Arbeidssted	Kontakt
Ordrenr.: 11351018 Ordrenavn: o-23012-prd Dato: 8. april 2022 Servicerepresent...	Hosøyvegen 54 VESTLAND 5993 OSTEREIDET 4631 - Alver Kommune	917 87 004 917 87 004

Installasjonssted/utstyr
Navn: 23012 - FD 5pe MG m/dobbelt tørkesett til Øyvind Hosøy

Generell informasjon			
Ferdigdato: 08.04.2022	Prioritet: Normal	Ordrekategori: Montasje	
Fakturastatus: Ikke fakturert	Kommunetilhørighet: 4631 - Alver Kommune	Anleggstype: 704 BIOVAC FD 5 pe kl 1 MG	
Fakturatype: Regning	Gårds og bruks num... 11/84		
Pris:			

Utført av
Jørund Brakstad

Arbeidsbeskrivelse		
Dato	Beskrivelse	Produktgruppe
08.04.2022	704 BIOVAC FD 5 pe kl 1 MG	

Materiell				
Varenr.	Beskrivelse	Antall	Enhet	Produktgruppe
99902111	Oppstart og opplæring 5pe	1	Stk	

Monteringsrapport 2021

Beskrivelse	Verdi	Info
Er serienummer på anlegget lagt inn i HM?	Ikke aktuelt	
Er Serienummer styreenhet lagt inn i HM	Ikke aktuelt	
Er GPS koordinater lagt inn på utstyret.	Utført	
Er bilde av anlegget lagt inn i HM?	Utført	
Er anlegget uten feil og mangler ved ankomst?	Nei	
Dersom nei, hvem er ansvarlig for feilen?	2. Biovac	
Er det synlige feil vedrørende nedsetting av anlegget?	Nei	
Er rutine for oppstart av anleggstype fulgt?	Ja	
Er anlegget ferdig montert og i drift?	Ja	
Opplæring gitt kunde?	Ja	
Kommentarer/hva er gjort med eventuelle feil		Matepumpe manglet i leveranse, tatt fra eget lager. Anlegget var montert og startet 16.06.2021, senere er anlegg bygget om fra hevert til std.anlegg. Reaktor er også skiftet pga ble deformert ganske fort. Se egen rapport angående bytte av tank.
Første servicedato		

08.04.2022

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'B' with a vertical stroke extending downwards from the center.

Jørund Brakstad