



Erfarent personell,
Nytt materiell

Bergen 31 Mars 2022

Rapport ferdig rapport Lindnesvegen 46 5957 Myking:

Fra: **Avløpsspesialisten AS**

Damsgårdsveien 145

5161 Laksevåg

Kontaktperson: Kenneth Tvedt

Mobil: 45 27 22 84

Lindnesvegen 46:

Saksnummer: 20/17460

Ved Robert Solvang

Viser til vårt oppdrag 31 mars 2022 og kommer her med følgende tilbakemelding.

Eiendommen har fått pålegg fra Alver Kommune vedrørende feil og mangler på utløp på septikk og brudd på utløp. Avløpsspesialisten fikk i oppdrag å utbedre pålegget, og følgende ble utført:

Septikk-tank utløp:



Bilde 1 før utbedring.

Bilde 2, etter utbedring

Brudd på utløp:



Bilde 1 før.

Bilde 2, etter.



Bilde 1, utbedret brudd avstand.

Bilde 2, septikk etter (annen vinkel.)

Begge skadene er utbedret og anlegget er lukket og tett.

Vi anbefaler overdekning på PE røret, da det vil bli påvirket av sollys og frost.

Kenneth Tvedt

Daglig leder

Mail: kenneth@avlop.com

Mob: 47900043

