



Multiconsult Norge AS Avd Bergen  
Ingrid Didriksen  
Nesttunbrekka 99  
5221 NESTTUN

Referanser:  
Dykkar:  
Vår: 20/8143 - 22/34831

Saksbehandlar:  
Arne Helgesen  
arne.helgesen@alver.kommune.no

Dato:  
05.05.2022

## Svar på spørsmål til VA Rammeplan uttale 2020

- Svar spørsmål 1. Det er planlagt eit bustadfelt i området v/ skitnedalsvika, dersom dette blir realisert, er det meininga at vannledning som er lagt ut i Eidavika, skal nyttast. Alternativ til å gå innom Skitnedalsvika, kan væra å gå rett frå eidavika til industriområdet, og lege ut ein leidning som kan gå tilbake til skitnedalsvika, dersom bustad felt blir realisert, dette er sannsynligvis ei enklare løysing.
- Svar spørsmål 2-3. Slammavskiller i solbergsvika er i dårleg stand, i tillegg til at den er for liten. Planen er å skifte slammavskiller med ny pumpestasjon, og overføre avløp til slammavskiller på Fosse. Når ein bygger nytt alt på industriområdet, er det naturleg og også sanere pumpestasjon som er gammel, og ikkje dagens standard for avløpspumpestasjon. Kostnad med innkjøp av stasjon, kan fordelast mellom kommunen og utbygger. Når vi veit at slamavskiller i Solbergsvika skal skiftast med pumpestasjon, er det ikkje teneleg, at stasjon ved Frank Mohn pumper til Solbergsvika og at det igjen pumpes frå Solbergsvika til Fosse.
- Svar spørsmål 4. Ja.
- Svar spørsmål 5. Ferdigstilt i 2019.

Med helsing  
Alver kommune, Samferdsel, veg-, vatn-  
avløp-forvaltning

Arne Helgesen  
Avdelingsleiar

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.*

**Mottakarar:**

Multiconsult Norge AS Avd  
Bergen

Nesttunbrekka 99 5221

NESTTUN