

FAKTURAADRESSE

ODD MAGNUS EIDSHEIM
 APELTUNVEIEN 29

5222 NESTTUN

ARBEIDSSTED / LEVERINGSADRESSE

HYTTE
 EIDSNES

5993 OSTEREIDET

Deres ref. ODD MAGNUS	Vår ref. KNUT I. HINDENES	Ordredato: 19.06.09	Ordrenr.: 9179
Bet.bet.: NETTO PR. 10 DAGER		Forf.dato: 29.11.09	Kundenr.: 16174

VARENDR.	BETEGNELSE	KVANTUM	PRIS	RAB	BELØP
----------	------------	---------	------	-----	-------

INSTALLERE TIL VACUMTOALET + DOBBEL STIKKONTAKT.
 INSTALLERE VARMEKABEL PÅ WC.
 LEGGE NY KABEL TIL PUMPEHUS.

0066	PN ANTITWIN 6MM2 G/G	9,00	19,36		174,24
1020000	PTOP 3X2,5/2,5 13mm	20,00	46,01		1.190,20
1034000	PIN-PACK TREKKERØR Ø10MM 2,5M	1,00	76,97		76,97
1035736	MASTERBOARD 600X1200X6MM"U512	4,00	114,80		459,20
1036211	PRIMER MD 16 1 L	1,00	121,87		121,87
1037219	TOLEDER ØS30-21/L 150 W 20M	1,00	1.055,00		1.055,00
1060400	PR PLUSS 500V 2X1,5/1,5 B2 10010175487	57,00	23,93		1.364,01
1201512	INST KANAL 30X57X2000MM I=2 IEP30060	1,00	181,00		181,00
1211110	PLASTRØR KORRUGERT 16 MM 1815045	14,00	7,87		110,18
1228193	K-RØR 20MM 1815065	22,00	16,10		354,20
1238573	KOBL.BOKS, 6 KLEMMER 76PHV	2,00	95,32		190,64
1251711	PG 16 Nipp.M/Strekk+Mutt.	7,00	6,50		45,50
1317304	LETTI-KLAMMER 8-O-16 PH	190,00	1,54		292,60

Transportsum

5.624,67

Kvittering

Innbetalt til konto

Beløp

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

0192152115



HOVEDKONTOR: 5955 LINDÅS
 TLF.: 56 34 24 30 – FAX: 56 36 93 60
 AVD. OSTEREIDET, P.B. 14, 5991 OSTEREIDET
 TLF.: 56 34 24 45 – FAX: 56 35 32 33
 FORETAKSNR.: NO 986 751 718 MVA
 BANKGIRO: 6529.05.01789
 www.helland-elektro.no



FAKTURA

Faktura Nr. : 51583

Fakt. dato : 19.11.09

FAKTURAADRESSE

ODD MAGNUS EIDSHEIM
 APELTUNVEIEN 29

5222 NESTTUN

ARBEIDSSTED / LEVERINGSADRESSE

HYTTE
 EIDSNES

5993 OSTEREIDET

Deres ref. ODD MAGNUS	Vår ref. KNUT I. HINDENES	Ordredato: 19.06.09	Ordrenr.: 9179
Bet.bet.: NETTO PR. 10 DAGER		Forf.dato: 29.11.09	Kundenr.: 16174

VARENDR.	BETEGNELSE	KVANTUM	PRIS	RAB	BELØP
	Transportsum				5.624,67
1320121	CLIPS TC-C5M SECOR14-20 LYSGRÅ2240120	11,00	1,76		19,36
1339967	PLATESKRUE RUSTFRI PZ24X25M 7391914310083	200,00	2,43		486,00
1410221	BRYTER 1P PHV RS16/1INNF.	1,00	117,34		117,34
0222	BRYTER 2P RS16/2 I PHV INNF.	1,00	137,63		137,63
1410770	FESTERAMME FOR RS16 L 339 0	2,00	7,02		15,04
1411703	KOMB.PLATE 3-INNS. L 573 PHV	1,00	106,53		106,53
1411883	BRYTER 1-POL.PÅV.RS 16/1P PHV	1,00	100,46		100,46
1512116	STIKK DOBB M/J+BV 283 JSBASIC	8,00	154,33		1.234,64
1530661	STIKK DOB.SPRUTS.1090 UPTPÅV.	2,00	184,56		369,12
1631458	Kombiautomat 2pol 10B 30mA GCB	3,00	450,00		1.350,00
2577276	CD 13 PT-R Modulskap IP 55	1,00	260,00		260,00
3100309	HJØRNEFESTE GRØNNPAT. 620201	1,00	190,58		190,58
5410005	RAYCHEM TERMOSTAT TA	1,00	790,00		790,00
30010	UTELAMPE M/LYSKILDE	1,00	316,00		316,00
30010	FROSTVAKT 300W	1,00	312,00		312,00
30010	AVTREKSVIFTE M/SNORBRYTER	2,00	600,00		1.200,00
	Transportsum				12.629,97

Kvittering

Innbetalt til konto

Beløp

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

6192152113



HOVEDKONTOR: 5955 LINDÅS
TLF.: 56 34 24 30 – FAX: 56 36 93 60
AVD. OSTEREIDET, P.B. 14, 5991 OSTEREIDET
TLF.: 56 34 24 45 – FAX: 56 35 32 33
FORETAKSNR.: NO 986 751 718 MVA
BANKGIRO: 6529.05.01789
www.helland-elektro.no



FAKTURA

Faktura Nr. : 51583

Fakt. dato : 19.11.09

FAKTURAADRESSE

ARBEIDSSTED / LEVERINGSADRESSE

ODD MAGNUS EIDSHEIM
APELTUNVEIEN 29

HYTTE
EIDSNES

5222 NESTTUN

5993 OSTEREIDET

Deres ref. ODD MAGNUS	Vår ref. KNUT I. HINDENES	Ordredato: 19.06.09	Ordrenr.: 9179
Bet.bet.: NETTO PR. 10 DAGER		Forf.dato: 29.11.09	Kundenr.: 16174

VARENr.	BETEGNELSE	KVANTUM	PRIS	RAB	BELØP
30010	Transportsum VEGG GJENNOMFØRING 4" SUM MATERIELL	2,00	316,00		12.629,97 632,00 13.261,97
	ARBEIDSTID MONTØR	30,00	580,00		17.400,00
	TRANSPORT	56,00	6,50		364,00

ERKLÆRING OM SAMSVAR: INST. ER
UTFØRT I SAMSVAR MED FORSKRIFT FOR
ELEKTRISK LAVSPENNINGSANLEGG (FEL).

Nettobeløp:	31.025,97	Mva sats:	25,00	Mva beløp:	7.756,49	SUM NOK:	38.782,00
-------------	-----------	-----------	-------	------------	----------	----------	------------------

Etter forfall beregnes renter med 8,75%p.a.

Samsvarserklæring

Samsvarserklæring med garanti

KUNDE 16174 - ODD MAGNUS EIDSHEIM APELTUNVEIEN 29 5222 NESTTUN	FRA Helland Elektro AS Ostereidet senter 5991 OSTEREIDET Saksbehandler: KNUT I. HINDENES	Avdeling: Avd Ostereidet Telefon: 56342445 Telefaks: 56353233 E-post: ostereidet@helland-elektro.no
ORDRE / DATO Ordre nr: 9179 30. oktober 2009	ARBEIDSSTED HYTTE EIDSNES 5993 OSTEREIDET	KONTAKT 55275019 92045267
ARBEIDSBESKRIVELSE 08.07 INSTALLERE TIL VACUMTOALETT + DOBBEL STIKKONTAKT. 08.07 INSTALLERE VARMEKABEL PÅ WC. 08.07 LEGGE NY KABEL TIL PUMPEHUS.		

Samsvarserklæringen gjelder for: Ombygging/rehabilitering av anlegg
Benyttede forskrifter: FEL
Benyttede normer: NEK 400:2006



Denne dokumentasjonen er i samsvar med NELFOs standardiserte sjekklister og dokumentasjonsskjema. Bruk alltid en registrert elinstallatør som er medlem av NELFO.



Erklæring om samsvar skal i følge § 13 i Forskrift om Elektriske Lavspenningsanlegg oppbevares av eier av anlegget i hele anleggets levetid. Dette er et verdipapir og en garanti på at installasjonen er kontrollert og prøvet for å sikre at forskriftens krav er fulgt.

Vi erklærer at planlegging/utførelse av installasjonen er i samsvar med sikkerhetskravene i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Dokumentasjonen i henhold til gjeldende regelverk er overlevert eier av anlegget.

Dato:
30.10.2009

Underskrift, installatør:

HELLAND ELEKTRO AS
Postboks 14, 5991 OSTEREIDET

F

A. Toff

Sjekkliste

HE sluttkontroll mindre installasjoner



Kunde 16174 - ODD MAGNUS EIDSHEIM APELTUNVEIEN 29 5222 NESTTUN	Fra Helland Elektro AS Ostereidet senter 5991 OSTEREIDET Saksbehandler: KNUT I. HINDENES	Avdeling: Avd Ostereidet Telefon: 56342445 Telefaks: 56353233 E-post: ostereidet@helland-elektro.no
--	--	---

Ordre / dato Ordre nr: 9179 30. oktober 2009	Arbeidssted HYTTE EIDSNES 5993 OSTEREIDET	Kontakt 55275019 92045267
---	---	--

Risikovurdering utført	Utført		
Jordfeilbryter montert/testet	Utført		
Isolasjonsmåling foretatt (Mohm)	Utført		768 Mohm
Kontinuitetsmåling foretatt	Utført	ok	0,4 ohm
Brannetting utført	Ikke aktuelt		
Utstyr montert iht. anvisning	Utført		
Tegning/bilde av skjult varmeanlegg	Utført		
Garantiskjema utfyllt	Utført		
Merking utført	Utført		
Funksjonstest utført	Utført		
Kontrollert iht. FEL og NEK 400	Utført		
Opprydding, husket alt verktøy og materiell	Utført		
Anført brukt materiell, utstyr, timer og kjøring	Utført		

Dato 29.10.2009	Underskrift, ansvarlig montør: ØYVIND SYSTAD DIGRANES
---------------------------	---