

Kunde	Fra		
71788 - Heine-Andre Fløysand Vestbygvegen 27 Vestbygvegen 27 5919 Frekhaug	Biovac Environmental Technology AS Jeksleveien 59 2016 Frogner Org. nr.: 985660492	Avdeling: E-post:	Miljøteknik Vest Service@biovac.no

Ordre/dato	Arbeidssted	Kontakt
Ordrenr.: 11350396 Ordrenavn: o-26037-prd Dato: 04.04.2022 Servicerepresent... Jørund Brakstad	Vestbygdsvegen 27 VESTLAND 5919 Frekhaug 4631 - Alver Kommune	98048224.

Installasjonssted/utstyr
Navn: 26037 - FD 5 N GRP - Heine Fløysand

Generell informasjon			
Ferdigdato: 12.05.2022	Prioritet: Normal	Ordrekategori: Montasje	
Fakturastatus: Ikke fakturert	Kommunetilhørighet: 4631 - Alver Kommune	Anleggstype: 2368 BIOVAC FD 5N GRP m/SBR Controller	
Fakturatype: Regning	Gårds og bruks num... 305/117		
Pris:			

Utført av
Jørund Brakstad

Arbeidsbeskrivelse		
Dato	Beskrivelse	Produktgruppe
12.05.2022	2368 BIOVAC FD 5N GRP m/SBR Controller	

Monteringsrapport 2021

Beskrivelse	Verdi	Info
Er serienummer på anlegget lagt inn i HM?	Utført	
Er Serienummer styreenhet lagt inn i HM	Utført	
Er GPS koordinater lagt inn på utstyret.	Utført	
Er bilde av anlegget lagt inn i HM?	Utført	
Er anlegget uten feil og mangler ved ankomst?	Nei	
Dersom nei, hvem er ansvarlig for feilen?	2. Biovac	
Er det synlige feil vedrørende nedsetting av anlegget?	Nei	
Er rutine for oppstart av anleggstype fulgt?	Ja	
Er anlegget ferdig montert og i drift?	Ja	
Opplæring gitt kunde?	Ja	
Kommentarer/hva er gjort med eventuelle feil		Feil på SBR Controller, utgang til blåser fungerte ikke. Måtte inn til lager for å hente ny styring. Skiftet styring, startet anlegg. Reklamasjon.
Første servicedato	01.10.2022	

12.05.2022

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to be 'JB'.

Jørund Brakstad