

**Fra:** Anngunn Marie Gullbrå <anngunn.gullbra@alver.kommune.no>

**Sendt:** 23.05.2022 16:47:40

**Til:** ajon@odfjelldrilling.com

**Emne:** Melding om bygning unntatt søknadsplikt- GBNR 195/239

---

Hei

Viser til innsendt melding om oppsett garasje i e-post dat 16.05.2022

Det står at det skal ligge ved kartvedlegg, men dette ser me ikkje i innkomen sending. Ber difor om at du sender inn kart med garasjen innteikna så rett det let seg gjera.

Du har også oppgitt likt areal ( 36 m2) på BYA ( bebygd areal), BRA ( innvendig bruksareal) og BTA ( areal inklusiv ytterveggar), noko som ikkje vert rett. Ut i frå oppgitte yttermål og opplysning om at dette er murbygg, kan det stemma at BYA og BTA er likt, men du må også gje opp innvendig BRA.

Du kan senda desse opplysningane til postmottak og visa til saknr. 22/4121, eller senda desse rett til meg på denne e-posten.

Med helsing

**Anngunn Marie Gullbrå** | Avdelingsingeniør Kart og Oppmåling

Telefon: +47 56 17 11 81

Innbyggjarservice: +47 56 37 50 00

[www.alver.kommune.no](http://www.alver.kommune.no)



**ALVER**  
KOMMUNE