



Flage Maskin As
Bjørkemoen 46
5709 Voss

Referanser:
Dykkar:
Vår: 21/4927 - 22/40206

Saksbehandlar:
Jan Roald Wolff Treni
jan.roald.wolff.treni@alver.kommune.no

Dato:
25.05.2022

Godkjent sluttokumentasjon VA del 2 Nordhordaland Næringspark AS Gbnr. 212/132

Mottatt sluttokumentasjon for del 2 av anlegget og teknisk plan er no godkjent iht. VA-norm og vedlegg B3 – Sjekkliste for sluttokumentasjon for tidlegare Lindås kommune.

Manglar ved anlegget

- Det manglar ein hydrant som er i tilknytning til V2.
Frist for utbetring: 01.09.2022.

Vedlegg 3

Sluttokumentasjon VVA anlegg – sjekkliste	Utført/levert (dato)	Godkjent (dato)
Innmåling / kumkort i samsvar med vedlegg B2 i VA norma – Leverert i SOSI format	25.04.22	24.05.22
Leverert « Som Bygd/as built» teikningar	25.04.22	24.05.22
Rapport PE-sveis, but- og/eller elektromuffe	25.04.22	24.05.22

Alver kommune

Spyling spillvass- og overvassleidninger utført før tilknytning til eks. anlegg.	25.04.22	24.05.22
Dokumentasjon røyrinspeksjon (video og rapport)	25.04.22	24.05.22
Dokumentasjon trykkprøving	25.04.22	24.05.22
Dokumentasjon tetthetsprøving	25.04.22	24.05.22
Dokumentasjon pluggkøyring	25.04.22	24.05.22
Dokumentasjon desinfeksjon	25.04.22	24.05.22
Dokumentasjon på materiell	25.04.22	24.05.22
Tinglyst grunnavtale for trase utanom kommunale område	IR	IR
Tinglyst grunnavtale/kjøp av grunn for pumpestasjonar/høgdebasseng inkludert vegtilkomst m snuareal	IR	IR
Digitale fargefoto kvar 20 meter av grøfta både etter røyret(a) er lagde og etter omfylling er utført i samsvar med pelnr/kumnr – tatt i retning Nord	25.04.22	16.05.22
Spesielt for plastrøyrer med krage og D = 400 mm eller større; <ol style="list-style-type: none"> 1. Trekking i kryss til halve det tilrådde momentet 2. Trekking i kryss til det tilrådde momentet 3. Trykkprøving 4. Ettertrekking til tilrådd moment på trykklaus leidning 	IR	IR
Signert avtale om overføring av areal til offentlig veg.	IR	IR
Leverert som bygd teikningar veg-anlegg PDF og papir	IR	IR
SOSI-fil med innmålingsdata for komplett veganlegg	IR	IR
Asfaltsertifikat og legger rapport	IR	IR
Leverert all sluttdokumentasjon elektronisk (format etter kommunen sitt ønske)	OK	OK

Det kan no kallast inn til synfaring for overtakelses forretning.

Med helsing
Alver kommune Samferdsel, veg-, vatn-
avløp-forvaltning

Arne Helgesen
Avdelingsleiar

Jan Roald Wolff Treni
Rådgjevar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Anne Lise Molvik
Art Eiendom AS

Langbergan 31 8618

MO I RANA

Mottakarar:

Flage Maskin As

Bjørkemoen 46 5709

Voss