



Arne Helgesen
Arne Helgesen

Referanser:
Dykkar:
Vår: 22/2911 - 22/44099

Saksbehandlar:
Roger Fanavoll Fjellsbø
roger.fanavoll.fjellsbo@alver.kommune.
no

Dato:
09.06.2022

Oversender søknad til uttale - gbnr 312/7 Tveiten nedre

Tiltak: Søknad om utsleppsløyve
Byggjestad: Gbnr: 312/7
Tiltakshavar: Frode Aasgard
Ansvarleg søkjar: Hjelmås Vvs AS

Saka gjeld søknad om utsleppsløyve for fritidsbustad på gbnr 312/7.

Minireinseanlegget er av typen Klargester BioFicient. Anlegget er oppgitt til å ha ein reinseeffekt på 95,1% for BOF5 og 93,4% for fosfor.

Avstand til kommunal avløpsledning er på ca 170 meter langs eksisterande veg (sjå kart nedanfor).

Miljø og tilsyn har bedt om dokumentasjon på kostnader knytt til påkopling til kommunalt anlegg. Tiltakshavar har fått følgande pristilbod:

- Graving av grøft: kr 192.500,- inkl mva
- Rørleggar arbeid og utstyr: kr 128.303,- inkl mva

Kostnaden for tilkopling overskrider grensa (2G) for når kommunen **kan** vurdere å godkjenne ei anna ordning.

Miljø og tilsyn er innstilt på å gje utsleppsløyve i saka, men ønsker ei vurdering frå Samferdsel, veg, vatn og avløp i forhold til pristilboda gitt i saka frå Hjelmås VVS og Alversund Maskinstasjon.

