



Martin Birkeland  
Ådlandsvegen 747a  
5919 Frekhaug

Referanser:  
Dykkar:  
Vår: 22/3385 - 22/48093

Saksbehandlar:  
Roger Fanavoll Fjellsbø  
roger.fanavoll.fjellsbo@alver.kommune.  
no

Dato:  
21.06.2022

## Varsel om framandelement i tank - gbnr 339/12

Alver kommune har den 21.04.2022 mottatt melding frå Norva24 Vest AS om at det ved tømning den 09.11.2021 vart registrert mykje våtserviettar i septiktanken på eigedommen dykkar.

Det må ikkje ligge framandelement i septiktanken, det kan føre til at den ikkje lar seg tømme ved ordinær tømmerute. Q-tips, våtserviettar, filler, bind etc. skal ikkje kastast i toalettet. Det er kun toalettpapir som skal spylast ned i toalettet saman med urin og avføring. Framandelement i tanken kan også føre til blokkering av røyr og kan gje tilbakeslag av kloakk til bustaden din.

Om ikkje ovannemnte punkt vert følgt kan det medføra at anlegget ditt må tømmast utanom ordinær tømmerute, og du som eigar kan verte ilagt eit ekstra gebyr for dette.

Vi svarar gjerne på spørsmål på telefon 56375000 eller de kan sende e-post eller post til:

- [post@alver.kommune.no](mailto:post@alver.kommune.no)
- Alver kommune, postboks 4, 5906 Frekhaug

Med vennleg helsing  
Alver kommune, Miljø og tilsyn

Eirik Berntsen  
Avdelingsleiar

Roger Fanavoll Fjellsbø  
rådgjevar

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.*

### Vedlegg:

Melding om avvik i tank - gbnr 339/12 Gaustad

**Mottakarar:**  
Martin Birkeland

Ådlandsvegen 747a 5919 Frekhaug