

Frå: Hanne Marie Evensen
Send: tirsdag 12. juli 2022 14:01
Til: Thomas Borsholm
Emne: SV: Søknad om ig 224/94

Hei

Det er dessverre ikke mulig å gi unntak fra utsleppsløyve da det følger av pbl § 27-2 første ledd at: «Før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse eller oppføring av bygning blir godkjent, skal bortledning av avløpsvann være sikret og i samsvar med forurensningsloven».

Som du nevner, så er det planlagt renseanlegg i område som dere kan koble dere på når dette er klart. Men ettersom det er krav om at både vann – og avløp må være sikret før oppføring av bygning, så må det i mellomtiden frem til renseanlegget er klart lages en midlertidig løsning. Etter avklaring med avdeling for Miljø og tilsyn, så er det mulig å søke om midlertidig septik fram til renseanlegget er ferdig.

Hogne Askeland jobber på miljø og tilsyn og kan nok svare på eventuelle spørsmål om privat avløpsløsning.

Hanne Marie Evensen | Rådgjevar byggjesak

Telefon: 56 17 11 69

Innbyggjarservice: +47 56 37 50 00

www.alver.kommune.no



ALVER
KOMMUNE

Frå: Thomas Borsholm <tborsholm@gmail.com>
Send: fredag 1. juli 2022 12:19
Til: Postmottak Alver <post@alver.kommune.no>; Hanne Marie Evensen <hanne.marie.evensen@alver.kommune.no>
Kopi: Reimund Borsholm <reimund.borsholm@gmail.com>
Emne: Søknad om ig 224/94

Hei,

Visar til dykkar brev 21/10631 - 22/48092 kor det vert etterspurt utsleppsløyve.

Før første ig søkte vi om septik løysing for tomta 214/94, 214/197 og 214/108. Denne søknaden fekk ikkje medhald då utbyggar for Nystølen skulle byggja reinseanlegg for kloakk innan kort tid. Det vart då

einsemd med kommunen i møtet (blant anna sakshandsamar Molvik) om igangsetjing utan løyve. Det vart frå vår side den gong framlagt at også neste steg måtte få ig utan løyve om utslepp dersom anlegget ikkje var etablert. Det vart gitt inntrykk av at dette var naturleg om ein mot formodning ikkje skulle ha på plass sentral kloakk løysing endå. Sjå oppsummering med referanse til kommunikasjon i botnen av epost.

I samband med grunnarbeid har vi etablert pumpekum på 214/108 og røyr for tilkopling frå 214/94 og tilbake til nordre grensa av 214/94 kor vi har fått opplyst at framtidig oppkoplingspunkt vil kome. Med dette er vi førebudd for den løysinga som er planlagt.

Eg ber med dette om unntak for utsleppsløyve i dette byggjesteg.

Om noko er uklårt er det berre å ringe.

Helsing

Thomas Borsholm

93240409

Merk: for søknad på 214/108 følgande er ei oppsummering?:

6/4-2017 søknad om utslippstillatelse
14/6-2017 Førebels svar fra kommunen.
2/10-2017 Tilbakemelding med avslag
22/11-2020 Ber om nytt møte med kommunen.