



Vill Plan As
C. Sundts gate 37
5004 BERGEN

Referanser:
Dykkar:
Vår: 22/5691 - 22/58471

Saksbehandlar:
Arne Helgesen
arne.helgesen@alver.kommune.no

Dato:
29.07.2022

Vedkomande. VAO-rammeplan - gbnr 421/2 og 421/11 mfl. Sylta indre

Ligg gjerne ved sjekklister for va rammeplan, som ligg som eige vedlegg i va norm for Alver Kommune, då er det lettare for alle, å sjå at ein har fått med alle punkt.

Vannforsyning.

- Skissert plan for vannforsyning er OK. Ny vk v fylkesveg, må være ihht. VA norm. Avklares i teknisk plan
- To stk nye VK i planområdet for å tilfresstille brannvansdekning.
- Kapasitet på vl nett må avklares, men plan grenser til sjø, så ved knapp kapasitet kan dette muligens kompensere, avklares med brannforebyggjande.

Spillvann.

- I Radøy kommune sin siste plan for avløp, blei det lagt inn ny kommunal aps. linnerst i Rikstadvågen / Austevågen, denne skal levere råkloakk til reinseanlegg på Bø kai. Grunnen til at dette blei lagt inn i plan, var nok eit ønske om sanerin i området, som går til ein dårleg resepiant. Å foreslå slamavskiller og utslipp til sjø her, er nok ikkje aktuelt. Kommune kan få ti å etablere kommunal aps, i løpet av eit par år, dersom det blir noko av denne planen. Uansett skal dette anlegget på plass, når det blir kapasitet. Held for tida på med ei stor oppgradering av reinseanlegg utslipslednig osv Bø kai.

Overvatn.

Alver kommune

Postboks 4, 5906 Frekhaug

post@alver.kommune.no

Kontonummer: 3207 29 30559

Innbyggjarservice: +47 56 37 50 00

www.alver.kommune.no

Organisasjonsnummer: 920 290 922

➤ Løysing for overvatn OK.

Med helsing
Alver kommune, Samferdsel, veg-, vatn-
avløp-forvaltning

Arne Helgesen
Avdelingsleiar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Byggadministrasjon Harald
Bjørndal As

Postboks 103 5649

Eikelandsosen

Mottakarar:

Vill Plan As

C. Sundts gate 37 5004

BERGEN