



Vy Buss As Avd Nordhordland  
Hagellia 3  
5914 Isdalstø

Referanser:

Dykkar:

Vår: 22/6023 - 22/60954

Saksbehandlar:

Linda Hammersvik Folkestad

[linda.folkestad@alver.kommune.no](mailto:linda.folkestad@alver.kommune.no)

Dato:

11.08.2022

## **Vedr. årsrapport oljeutskiljar - driftsår 2021 - GBNR 185/62**

Alver kommune ved Samferdsel, veg-, vatn- og avløp forvaltning viser til årsrapport 2021 – oljeutskiljar ved GBNR 185/62.

Av årsrapporten ser vil at utsleppsvatn har litt høgare oljeinnhald enn det som er tillete.

Det er, for driftsår 2021, sendt inn ei prøveanalyse av utsleppsvatnet. Vi gjer merksam på at det er krav om minst 2 prøver per år for større verksemdar og for verksemdar som har vaskehall/vaskeplass. Det er i, lokal forskrift, fastsatt at det skal leverast ei sommar- og ei vinterprøve for slike anlegg.

Vi ber om at det, frå og med driftsår 2022, vert send inn prøveanalyse av minst to vassprøver per år.

Med helsing

Alver kommune Samferdsel, veg-, vatn-  
avløp-forvaltning

Arne Helgesen  
Avdelingsleiar

Linda Hammersvik Folkestad  
Ingeniør

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.*

### **Mottakarar:**

Vy Buss As Avd Nordhordland

Hagellia 3

5914

Isdalstø

### **Alver kommune**

Postboks 4, 5906 Frekhaug

[post@alver.kommune.no](mailto:post@alver.kommune.no)

Kontonummer: 3207 29 30559

Innbyggjarservice: +47 56 37 50

[www.alver.kommune.no](http://www.alver.kommune.no)

Organisasjonsnummer: 920 290 922

00