

MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE

for arbeid etter § 93 i bygningsloven av 18.6.65.

Jfr. § 99 nr. 2 og 3.

Vedlegg Q-2

ARKIV

Byggeplass (adresse)		Matr.nr.	G.nr.	B.nr.	Parsell nr.
ROMARHEIM			217	40	
Arbeidets art	Byggets art	Søknadens dato	Bygningsrådets eller bygningssjefens vedtak		
Nybygg	Einebustad	10.12.75	dato 27.4.76	sak	233/76
Byggherrens navn		Adresse			Telefon
Nils Gerhard Romarheim		5174 ROMARHEIM			
Anmelderens navn		Adresse			Telefon
" " "		" "			
Ansvarshavendes navn		Adresse			Telefon
ARTHUR RØDLAND		, Strandgt. 11, 5000 BERGEN			

Arbeidet er besiktiget. I medhold av bygningslovens § 99 gis det herved midlertidig brukstillatelse

for nevnte bygg

for følgende del av nevnte bygg: 1. etage

Ferdigattest må begjæres senere av ansvarshavende, men attesten kan ikke gis før nedenstående arbeid er utført.

1. Utvendig grovplanering.
2. Utvendig puss av kjellarmur.
3. Terrasse (altan) (Terrassedør og altandør må forsvarleg sikrast, inntil terrassen (altanen) er ferdig.)
4. Rekkverk på innvendig kjellartrapp.
5. Avtrekkskanal frå bad til takhette.
6. Avtrekksvifte i vaskerom.
7. Peisen i 1. etage, må understøttast med søyle under jern-dragar (ved pipe).
8. Kjellarleilighet har ikkje eigen inngang, og er ikkje for skriftsmessig lydisolert i tak, og kan derfor ikkje godkjennast som sjølvstendig leilighet, utan at dette vert ordna. Teikningane kan ikkje attesterast (under-skrivast) før det vert sendt inn nye teikningar som er i samsvar med det som er utført.

Dette arbeid må være fullført innen 1.1.78.

5100 Isdalstø den 22.8.77

Sendes:

byggherren 2 eks.pl.

anmelderen

ansvarshavende

byggeløyvemyndighet

for BYGNINGSSJEFEN I LINDÅS

Bjarne Nyhammer
Bjarne Nyhammer
bygningssjef