

**Fra:** Arne Kristiansen <arne@psv.no>  
**Sendt:** tirsdag 20. september 2022 11:51  
**Til:** Per Sveinar Morsund  
**Emne:** Orientering om stoppordre for aktivitet på gbnr 322/281  
**Vedlegg:** EUNOBE-00058342 - 2 av 2 - 20220920 0956.pdf; EUNOBE-00056430 - 2 av 2 - 20220701 1702.pdf; EUNOBE-00054539 - 3 av 3 - 20220412 1403.pdf; EUNOBE-00055605 - 2 av 2 - 20220602 0955.pdf; Vannprøver tatt 19.09.22.pdf

Hei

Viser til mottatt brev datert 16.09.22 og mottatt 19.09.22 og bekrefter at anleggsarbeidet i Mjåtveit Næringspark ble stoppet i går.

Jeg reiste ut i går etter mottak av din mail for å sjekke forholdene samt ta nye vannprøver.

Vannprøvene i går viste at en var over og en var under kravene, se vedlegg, datert 20.09.2022. Vedlegger også vannprøver tatt 07.07.22, 06.06.22 og 12.04.22, alle disse vannprøvene er under kravet på 2.0 FNU.

Analyserapportene som dere har mottatt er alle utført av Eurofins. Vi har også tatt prøver med eget prøveapparat når det har vært utført anleggsarbeider på tomten som kunne tilført partikler i vannet som renner fra planområdet. Se vedlagte bilder fra egne prøver tatt i går.

Vann prøvene som ble tatt i går ble tatt på samme sted og viste 0,82 og 3,1, snittet er 1,96. Hva som gjorde det forskjellige utslaget vites ikke, men vi skal selvsagt gjøre tiltak dersom vannprøvene som tas senere i uken viser over 2.0 FNU.

Vi er overrasket når det skiver i brev av 16.09.22, *Det er påvist gjentatte turbiditetsverdier over krava dei siste månadene og fangdammane ser heller ikkje ut til å fungere slik dei skal med å fange opp partiklar.*

Vi ber om at den informasjon og dokumentasjon dere har fått oversendt som bakgrunn for stoppordren sammen med hvor og når vannprøvene er tatt oversendes oss snarest.

Vi ønsker en positiv og løsningsorientert dialog videre og vil selvsagt iverksette de tiltak som er nødvendige.

Mvh

Arne Kristiansen

---

**Fra:** Per Sveinar Morsund <[per.sveinar.morsund@alver.kommune.no](mailto:per.sveinar.morsund@alver.kommune.no)>

**Sendt:** mandag 19. september 2022 09:17

**Til:** [bjorn.lindstad@vassbakk.no](mailto:bjorn.lindstad@vassbakk.no); Arne Kristiansen <[arne@psv.no](mailto:arne@psv.no)>

**Emne:** Orientering om stoppordre for aktivitet på gbnr 322/281

Hei,

Orienterer om at kommunen i dag har gitt umiddelbar stoppordre for all aktivitet på eigedom med gbnr 322/281. Ytterlegare informasjon finn de i utsendt brev.

**Per Sveinar Morsund** | Rådgjevar Miljø & Tilsyn

Telefon: 56 37 54 66 / 41 66 85 92

Innbyggjarservice: +47 56 37 50 00

[www.alver.kommune.no](http://www.alver.kommune.no)