



Alver Kommune Planforvaltning
Postboks 4
5906 FREKHAUG

Referanser:
Dykkar: Ingrid Raniseth
Vår: 20/8143 - 22/77444

Saksbehandlar:
Stian Stormark
stian.stormark@alver.kommune.no

Dato:
10.10.2022

Kontroll av VA-rammeplan Framo - gbnr 1/57 Flatøy

- Leidning frå Eidavika til Framo må tilretteleggjast med avstikk avslutta ut i sjø til Skitnedalsvika frå Framo slik at ein ikkje treng og gå på land hos Framo for og henta leidningen om bustadfeltet blir realisert.
- Vassledning for framtidig tilknytning på Krossnessundet/Fosse der må det beskrivast plassering og løysing for tilknytning på Krossnessundet/Fosse sidan. Og det må vurderast om dette bør tilretteleggjast avstikk i sjø til dette no i samarbeid med Fylkeskommunen arbeidet sitt med Nordhordlandspakken Fosse Moldekleiv.

Ellers er VA-rammeplanen er grei slik den føreligg. Kommentaranene under takast med i tekniskplan. Videre planlegging og prosjektering gjerast i hen hold til VA-norm for Alver kommune.

- Når det gjeld brannvass basseng visast det til VA-normen vedlegg B9 punkt 5.7

(Sprinklaranlegg som blir forsynt frå eigen vasstank, basseng og/eller frå annan vasskjelde enn vassverksleiding, kan ikkje(er ikkje tillatt) samtidig å ha direkte tilkopling til vassleidningsnettet. I slike tilfelle skal vassforsyninga enten levere til trykklaust basseng eller vere fråskilt frå alternativ forsyning.)

Med helsing

Alver kommune

Postboks 4, 5906 Frekhaug post@alver.kommune.no Kontonummer: 3207 29 30559
Innbyggjarservice: +47 56 37 50 www.alver.kommune.no Organisasjonsnummer: 920 290 922
00

Alver kommune Samferdsel, veg-, vatn-
avløp-forvaltning

Arne Helgesen
Avdelingsleiar

Stian Stormark
Rådgjevar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Mottakarar:

Alver Kommune Planforvaltning Postboks 4 5906 FREKHAUG