




## Kloring og Desinfisering

<b>Kunde</b> Langheiane Utvikling AS Nesttunvegen 111 5221 NESTTUN	<b>Ansvarlig firma</b> Lindås Rør & Sanitær AS Burkhovdane 1 5914 ISDALSTØ	Telefon: 56 35 74 50 E-post: heine@lindas-ror.no Saksbehandler: Heine Milde-Nævdal
<b>Ordre / dato</b> Ordrenr.: 66067 Dato: 23.09.19	<b>Arbeidssted</b> Lonsåsen - Langheiane B9 5916 ISDALSTØ	<b>Kontaktperson</b> Kurt Henning Oppedal 40478070 /

I.A.= Ikke aktuelt

Kloring og dekloringer	OK	Avvik	I.A.	Målt verdi / tilleggsinformasjon
Benemning på ledningsstrek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Lengde	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	109 m
Dimensjon på vannledning	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	180mm
Vannvolum	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2292 ltr
Klormengde	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	68
Hypokl.mengde	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	454
Utspylingmengde	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	92
Tid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	50
Utspyling utført	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Egna resipient avgjort	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Minimum 100 m til resipient	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Mengde klorfjerningsmiddel avgjort	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Benyttet vannmåler	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<b>Utført</b> Kontroll utført av: Bjørnar Smørdal Grindheim Sjekkliste opprettet: 27.08-2021 
---

<b>Kommentarer</b>
--------------------