




# Trykkprøving VA-anlegg etter NS3551

<b>Kunde</b> Langheiane Utvikling AS Nesttunvegen 111 5221 NESTTUN	<b>Ansvarlig firma</b> Lindås Rør & Sanitær AS Burkhovdane 1 5914 ISDALSTØ	Telefon: 56 35 74 50 E-post: heine@lindas-ror.no Saksbehandler: Heine Milde-Nævdal
<b>Ordre / dato</b> Ordrenr.: 66067 Dato: 23.09.19	<b>Arbeidssted</b> Lonsåsen - Langheiane B9 5916 ISDALSTØ	<b>Kontaktperson</b> Kurt Henning Oppedal 40478070 /

I.A.= Ikke aktuelt

Utførelse	OK	Avvik	I.A.	Målt verdi / tilleggsinformasjon
Anleggssted	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	lonsås intak
Ved oppstart	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0 bar
Trykk før oppstart	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0 bar
Prøvetrykk	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15 bar
Etter 0,5 time	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14,7 bar
Aktuelt trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15 bar
Påfylt mengde	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Etter 1 time	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15 bar
Aktuelt trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15 bar
Påfylt mengde	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0 ltr
Etter 2 timer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15 bar
Aktuelt trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15 bar
Påfylt mengde	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0 ltr

<b>Utført</b> Kontroll utført av: Bjørnar Smørdal Grindheim Sjekkliste opprettet: 27.08-2021 
---

<b>Kommentarer</b>
--------------------