

Frå: Janne Mellingen <janne.rmel@gmail.com>
Send: tirsdag 11. oktober 2022 13:06
Til: Roger Fanavoll Fjellsbø
Emne: Rossnesvegen 111 - utbedring av septiktank
Vedlegg: IMG_20221011_125322.jpg

Hei,

På vegne av Jarllef og Kirsten Mellingen svar på e- post:

Sjå vedlagt bilde. Det er no satt inn nytt dykk på utløpet slik du etterspør i e post. Som du kan sjå av bilde har me utbedra tanken innvendig ved blant anna å pussa den for å forhindre lekkasje. No står vatnet slik det skal.

Mvh
Janne Nordanger

tirsdag 27. september 2022 skrev Roger Fanavoll Fjellsbø <roger.fanavoll.fjellsbo@alver.kommune.no>:

Hei

Viser til tilbakemelding på retting av avvik.

Eg er usikker på om det er satt dykk på utløpet. For meg ser det ut til at dykket er satt på innløpet.

Det vart også rapportert om lavt nivå i tanken. Eg kan ikkje sjå av bilda eller tilbakemeldinga kva arbeid som er utført for å stanse ein eventuell lekkasje.

Mvh
Roger Fjellsbø | Rådgevar, Miljø og tilsyn
Telefon: 462 99 440

Innbyggjarservice: +47 56 37 50 00
www.alver.kommune.no



Fra: Hogne Askeland <hogne.askeland@alver.kommune.no>
Sendt: tirsdag 27. september 2022 13:32
Til: Roger Fanavoll Fjellsbø <roger.fanavoll.fjellsbo@alver.kommune.no>
Emne: VS: [Rossnesvegen 111](#) - utbedring av septiktank

Hei, har ført denne i Acos og sett den på deg.

Hogne

Fra: Janne Mellingen <janne.rmel@gmail.com>

Sendt: tirsdag 27. september 2022 13:25

Til: Hogne Askeland <hogne.askeland@alver.kommune.no>

Kopi: Kirsten R Mellingen <Kirstenmellingen@gmail.com>

Emne: [Rossnesvegen 111](#) - utbedring av septiktank

Hei,

Viser til anmodning vedrørende utbedring av septiktank, samt telefonsamtale med min far Jarleif S. Mellingen. Arbeidet er no utført. Sjå vedlagte bilder. Det er lagt til et ben/dykk som er i samsvar med gjeldende krav. Fint om me kan få ei tilbakemelding.

Med vennleg helsing
Janne Nordanger