

Vest Vvs As
Torvhusmyrane 18
5913 EIKANGERVÅG

Referanser:
Dykkar: Ref.:WNWUVW-
Skjemanr.:3934
Vår: 22/8794 - 22/96996

Saksbehandlar:
Linda Hammersvik Folkestad
linda.folkestad@alver.kommune.no

Dato:
20.12.2022

Foreløpig svar på røyrlleggjarmelding - gbnr 196/33 Midtgård

Tiltak: Tilknyting offentleg avløp via privat slamavskiljar, har kommunalt vatn
Byggjestad: Kleivdalsvegen 53 – Gbnr 196/33
Tiltakshavar: Espen Ånensen
Ansvarleg søker: Vest VVS

Kommunen stadfestar å ha motteke dykkar søknad

Mottakskontroll

Kommunen har kontrollert søknaden og finn at den ikkje er fullstendig. Vi ber om at søknaden vert supplert med følgjande dokumentasjon:

1. Det må sendast inn situasjonsplan som viser avløpsleidning frå veggiv bygg og fram til tilknytingspunkt på kommunalt leidningsnett.
2. Det må sendast inn tinglyst avtale om felles solidarisk ansvar for del av leidningsnettet som vert felles fram til tilknytingspunkt kommunalt leidningsnett. Dersom ein må gå over annan manns grunn med private stikkleidningar, skal det også ligge føre tinglyst rett til dette.

Kommunen ber om at tilleggsinformasjon vert sendt inn samla innan 02.01.2023. Dersom informasjonen ikkje er sendt til kommunen innan fristen, vert saka tatt til handsaming ut frå dei opplysingane som ligg i søknaden.

Det vert gjort merksam på at dette ikkje er ein fullstendig gjennomgang av søknaden. Denne tilbakemeldinga er gjort på bakgrunn av dei forholda som er kontrollert ved kommunen sin mottakskontroll. Vi oppmodar søker om å ta ein ny gjennomgang av søknaden før innsending av etterspurð dokumentasjon slik at ein unngår ytterlegare forseinkingar i saksgangen.

Sakshandsamingsfrist

Tidsfristar for sakshandsaming går fram av plan- og bygningslova § 21-7, jf. SAK § 7-1.

Gebyr

Alver kommune

Postboks 4, 5906 Frekhaug post@alver.kommune.no Kontonummer: 3207 29 30559
Innbyggjarservice: +47 56 37 50 00 www.alver.kommune.no Organisasjonsnummer: 920 290 922

Gebyr vert rekna ut i frå Lokal forskrift om gebyr for teknisk forvaltingsteneste. Det vert sendt ut krav om gebyr i samsvar med gjeldande forskrift når saka er ferdig handsama.

Med helsing

Alver kommune Samferdsel, veg-, vatn-
avløp-forvalting

Arne Helgesen
Avdelingsleiar

Linda Hammersvik Folkestad
Ingeniør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Espen Ånensen

Kleivdalsvegen
53

HJELMÅS

Mottakarar:

Vest Vvs As

Torvhusmyrane
18

EIKANGERVÅG