



Alver kommune v/Plan og byggesak  
Postboks 4  
5906 FREKHAUG

Referanser:

Dykkar: 4c24649e-473f-4ec3-a9d3-3d5b16632753

Vår: 22/8896 - 22/95944

Saksbehandlar:

Irene Wilhelmsen

irene.wilhelmsen@alver.kommune.no

Dato:

16.12.2022

## Uttale for vurdering av trafikkanalyse - Detaljreguleringsplan for Feste Kai- og næringsområde. PlanID 1263-201609

Alver kommune ved avdeling Samferdsel, veg-, vatn- og avløp – forvaltning har lese gjennom trafikkanalysa utarbeida av Mulitconsult for tiltakshavar.

Vi ser at punkta i opphevinga frå Statsforvaltaren er svarta ut i denne saka. Vegavdelinga meiner at skissert løysing er god nok for området.

Har eit lite punkt som bør vurderast. Klarar ikkje sjå i teksten kva krav som er sett til størrelsen på dei parkeeringsplassane som ikkje er HC. Lengde kjem fram frå nokre av teikningane, men ynskjer at det kjem inn i føresegne eit krav om lengde/breidde pr. parkeeringsplass. Tenker at det kan vere behov for parkeeringsplass for bil med hengar i eit slikt område. Er det tenkt på å legge til rette for det?

Lurer også på om det ikkje er noko krav om manøvreringsareal på SPA6 og SPA1?

Med helsing

Alver kommune Samferdsel, veg-, vatn- avløp-  
forvaltning

Arne Helgesen  
Avdelingsleiar

Irene Wilhelmsen  
Ingeniør

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.*

### Mottakarar:

**Alver kommune**

Postboks 4, 5906 Frekhaug post@alver.kommune.no  
Innbyggjarservice: +47 56 37 50 00 www.alver.kommune.no

Kontonummer: 3207 29 30559  
Organisasjonsnummer: 920 290 922

**Mottakarar:**

Alver kommune v/Plan og byggesak Postboks 4

5906

FREKHAUG