



KOPI

Reigstad Bygg Og Eigedom As
Osterfjordvegen 124
5914 Isdalstø

Referanser:
Dykkar:
Vår: 20/6263 - 22/58207

Saksbehandlar:
Arne Helgesen
arne.helgesen@alver.kommune.no

Dato:
27.07.2022

Godkjent sluttdokumentasjon. va anlegg, Kubbaleite trinn 3.1

Viser til sluttdokumentasjonin sendt 14.06.-22 og tillegsdokumentasjon, video selvføllsledninger spillvatn, mottatt 01.07.-22. Ferdigbefaring 10.06.-22.

Har gått gjennom sluttdokumentasjon for trinn 3. va anlegg, dette ser no greitt ut, hoved anlegg vatn og avløp er godkjent. Alver Kommune overtar anlegg til eige, drift og vedlikehald.

Ein liten anmerkning. Det er på video kontroll av spillvannsledning, anmerka eit punkt med ein liten svank, vannfylling 10%. Eg ser at dette er ein ganske kort svank, før sp 16. Eter mi vurdering vil dette ikkje bli eit problem, dersom det alikevel skulle vise seg å skape problem, må utbyger utbedre dette punktet.

Med helsing
Alver kommune, Samferdsel, veg-, vatn- avløp-
forvaltning

Arne Helgesen
Avdelingsleiar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Reigstad Bygg Og Eigedom As

Osterfjordvegen 5914
124

Isdalstø

Mottakarar:

Hjelmås Vvs As

Torvhusmyrane 2 5913

EIKANGERVÅG

Mottakarar:
Hjelmås Vvs As

Torvhusmyrane 2 5913

EIKANGERVÅG

KOPPI