

Fra: Daniel Hindenes <danielhindenes@gmail.com>
Sendt: onsdag 4. januar 2023 20:53
Til: Postmottak Alver
Emne: Tilbakemelding avløp, Knarvik nord 121/25, ref: 20/7627 - 23/1134

Hei

Her er vår tilbakemelding på deres brev, mottatt 04/01-23.

Jeg fikk en melding fra Norva 24 etter tømning i år at de mente det var for lavt nivå i tank.

Jeg ringte Norva 24 etterpå og de vurderte det slik at vi skulle ta en felles befaring ved neste tømning i 2024 for å vurdere om tanken faktisk lekker og må utbedres.

Jeg har prøvd å fylle tank, den holder seg på stabilt nivå da og jeg kan høre på utløpsrør at det renner mot sjø. På bildet som var vedlagt i deres henvendelse kan en se det som var det opprinnelige utløpsrøret til sjø.

Det er byttet rør til sjø og det virker som at dette går inn litt lenger nede i tank og at det er derfor nivået ikke er som det var før.

Jeg er ikke noe fagmann på området, men virker som at nivået holder seg stabilt. Dersom det viser seg at det er lekkasje vil vi selvsagt utbedre dette.

Håper vi kan holde på at det blir gjort en befaring og vurdering ved neste tømning i 2024.

Legger ved kopi fra sms som jeg fikk fra Norva 24, 31 mars 2022:

20:50



+47 902 48 127 >

Tekstmelding
tor. 31. mar., 13:18

Hei Daniel 😊

Med utgangspunkt i det du har forklart på telefon og situasjonsbiletet slik det er, ventar me til neste tømning 2024 for ein ny vurdering av tank. Har lagt inn eit notat på systemet vårt at me prøver å organisere ein inspeksjon saman med deg 👍

Det vert ikkje sendt mangel/feil rapport til kommunen.

Ynskjer deg fin dag vidare ✨

mvh
Oddvar Vigdal
Driftskoordinator
Norva24 Birkeland

Mvh Daniel Hindenes og Jenny Nordin