



VA lagt av annan entreprenør  
 frå kommunale kummer til tomtegrense  
 Stikkeledning til tomt er VL40 SP125

Tilkopling eksisterande stikkeledningar  
 Stakegren  
 Stoppekran

Mellombels brakkerigg er fjerna  
 SP110 til brakkerigg er fjerna  
 VL32 frå nybygg ligg i grunnen, men  
 er fråkopla innvendig i nytt bygg

SP110  
 VL40  
 VL32 til mellombels brakkerigg  
 (ikkje i bruk)

Stakekum Ø315

Oljeutskiller 10 l/sek SUK

SP110 til oljeutskiller

Kloppedalen

<p>Situasjonskart va - Gnr. 322 bnr. 278</p> <p>Sjå eige situasjonskart på innmålte leidningar</p> <p>Dato: 05.01.2023                  Mjelstad og Stokke Rørlegerf. AS</p>		<p>Dato: 10-11-2021</p> <p>Målestokk: 1:500</p> <p>15m</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------