

Frå: Josep Gayrbekov
Send: torsdag 19. januar 2023 11:15
Til: jakob.blom@blomsea.no
Emne: Sak 22/7589 gbnr 38/102 lagerhall

Hei,

Viser til saken.

Ser at du har vurdert at tiltaket faller utenfor utredningsplikten knyttet til rasfare da tiltak pbl. § 20-4 bokstav a ikke er nevnt i kommuneplanen. Det er i utgangpunktet riktig tenkt, men TEK17 har et strengere krav for byggverk i skredfareområder enn kommuneplanen jf. TEK § 7-3
Det må derfor innhentes en rapport for tiltaket før vedtak kan treffes.

Fint om kotehøyde topp gulv også oppgis.

Josep Gayrbekov | Rådgjevar Plan og byggesak

Telefon: 56 37 56 48

Innbyggjarservice: 56 37 50 00

www.alver.kommune.no



ALVER
KOMMUNE