



ALVER
KOMMUNE

TØMMERAPPORT OLJEUTSKILJAR I ALVER KOMMUNE

Bedriftens navn:	Anleggsadresse:	Gnr/Bnr	Oljeutskiljarnr
<i>Modex</i>	<i>Mogstad sør</i>		
Kontaktperson ved bedriften: <i>LEIF HAAKON ROSSLAND</i>			

Tømmefrekvens:	
OK <input checked="" type="checkbox"/>	Behov for endring <input type="checkbox"/>
Forslag til ny tømmefrekvens	
Oljelaget utgjør <input type="text" value="0"/> % av maks oljelagstykkelse	Oljeutskiller tømmes ved alarmsignal (ved ca. 80 % av maks. oljelagstykkelse) eller minimum en (1) gang pr. år (§ 11-8, Avfallsforskriften).
Er sandfang tømt? JA <input checked="" type="checkbox"/> NEI <input type="checkbox"/>	Viss JA, mengde _____ m3
Er oppsamlingstank tømt? JA <input checked="" type="checkbox"/> NEI <input type="checkbox"/>	Viss JA, mengde _____ m3 Merknad:
Nyttast kjemikalier som er godkjent for oljeutskiljar? JA <input type="checkbox"/> NEI <input checked="" type="checkbox"/> V\	
Driftsjournal ajourført JA <input checked="" type="checkbox"/> NEI <input checked="" type="checkbox"/>	Ny journaldrift skrevet <input checked="" type="checkbox"/>
Reingjering	
Oljeutskiljar reingjort <input checked="" type="checkbox"/>	Innløp kontrollert og reingjort <input checked="" type="checkbox"/> Utløp kontrollert og reingjort <input checked="" type="checkbox"/>
Vatn:	
Manglar vatn <input type="checkbox"/>	Fylt opp med vatn av tømmeoperatør <input type="checkbox"/> Fylt opp med vatn av kunden <input type="checkbox"/>
Eventuelle feil og manglar som må utbetrast:	
<i>utskilleren er i god stand intet i innhold</i>	

Tømmefirma: *Ragnsells*

Sted/dato: *Mogstad 22/2 22* Signatur sjåfør: *Tom Bentzen*

RAGNÅ SELLS AS