



TØMMERAPPORT OLJEUTSKILJAR I ALVER KOMMUNE

Bedriftens navn:	Anleggsadresse:	Bnr/Bnr	Oljeutskiller
Wellconnection AS	Storemyra 279	127/106	OUS 1
Kontaktperson ved bedriften: Edvin Bauge			

Tømmefrekvens:		
OK <input checked="" type="checkbox"/>	Behov for endring <input type="checkbox"/>	Forslag til ny tømmefrekvens
Oljelaget utgjør <u>10</u> % av maks oljelagstykkelse	Oljeutskiller tømmes ved alarmsignal (ved ca. 80 % av maks. oljelagstykkelse) eller minimum en (1) gang pr. år (§ 11-8, Avfallsforskriften).	
Er sandfang tømt?	JA <input checked="" type="checkbox"/> NEI <input type="checkbox"/>	Viss JA, mengde <u>2</u> m3
Er oppsamlingstankt tømt?	JA <input checked="" type="checkbox"/> NEI <input type="checkbox"/>	Viss JA, mengde <u>1</u> m3 Merknad:
Nyttast kjemikalier som er godkjent for oljeutskiljar? JA <input checked="" type="checkbox"/> NEI <input type="checkbox"/> V\		
Driftsjournal ajourført	JA <input type="checkbox"/> NEI <input checked="" type="checkbox"/>	Ny journaldrift skrevet <input type="checkbox"/>
Reingjering		
Oljeutskiljar reingjort	<input checked="" type="checkbox"/>	Innløp kontrollert og reingjort <input checked="" type="checkbox"/> Utløp kontrollert og reingjort <input checked="" type="checkbox"/>
Vatn:		
Manglar vatn	<input type="checkbox"/>	Fylt opp med vatn av tømmeoperatør <input type="checkbox"/> Fylt opp med vatn av kunden <input checked="" type="checkbox"/>
Eventuelle feil og manglar som må utbetrest:		

Tømmefirma: Olieservice AS

Sted/dato: 23/06-22 Signatur sjåfør: