



ALVER

KOMMUNE

TØMMERAPPORT OLJEUTSKILJAR I ALVER KOMMUNE

Bedriftens navn:	Anleggsadresse:	Bnr/Bnr	Oljeutskillar:
Wellconnection AS	Storemyra 279	127/106	OUS 0.2
Kontaktperson ved bedriften: Edvin Bauge			

Tømmefrekvens:					
OK <input checked="" type="checkbox"/>	Behov for endring <input type="checkbox"/>	Forslag til ny tømmefrekvens			
Oljelaget utgjør _____% av maks oljelagstykkelse	Oljeutskiller tømmes ved alarmsignal (ved ca. 80 % av maks. oljelagstykkelse) eller minimum en (1) gang pr. år (§ 11-8, Avfallsforskriften).				
Er sandfang tømt?	JA <input checked="" type="checkbox"/>	NEI <input type="checkbox"/>	Viss JA, mengde <u>0.5</u> m3		
Er oppsamlingstankt tømt?	JA <input checked="" type="checkbox"/>	NEI <input type="checkbox"/>	Viss JA, mengde <u>1</u> m3 Merknad:		
Nyttast kjemikalier som er godkjent for oljeutskiljar? JA <input checked="" type="checkbox"/> NEI <input type="checkbox"/> V\					
Driftsjournal ajourført	JA <input type="checkbox"/>	NEI <input checked="" type="checkbox"/>	Ny journaldrift skrevet <input type="checkbox"/>		
Reingjering					
Oljeutskiljar reingjort	<input checked="" type="checkbox"/>	Innløp kontrollert og reingjort	<input checked="" type="checkbox"/>	Utløp kontrollert og reingjort	<input checked="" type="checkbox"/>
Vatn:					
Manglar vatn	<input type="checkbox"/>	Fylt opp med vatn av tømmeoperatør	<input type="checkbox"/>	Fylt opp med vatn av kunden	<input checked="" type="checkbox"/>
Eventuelle feil og manglar som må utbetrest:					

Tømmefirma: Olieservice AS

Sted/dato: 24/06-22 Signatur sjåfør: 