



Vest Vvs As
Torvhusmyrane 18
5913 EIKANGERVÅG

Referanser:
Dykkar: Ref.:ZYMKS
Skjemanr.:3935
Vår: 21/7194 - 23/6872

Saksbehandlar:
Bente Førland
bente.forland@alver.kommune.no

Dato:
28.02.2023

Vedk.ferdigmelding - gbnr 195/252 Leiknes

Vi viser til ferdigmelding av tilnyting til offentlig leidningsnett og installasjon av vassmålare i Fløsvikvegen 62 ved etablering av basseng.

Det går ikkje fram av ferdigmeldinga korleis installasjonen er gjort, dvs. kva vassmålaren faktisk målar. Målare skal monterast ved hovudinntaket, før første forgreining. Dette for å få med alt forbruk på eigedomen, særskilt om ein fyller basseng med slange.

Vi ber om situasjonsplan som viser korleis installasjonen er gjort og kvar målar er plassert.

Med helsing
Alver kommune, Fagutvikling Teknisk
forvaltning og drift

Bente Førland
Fagansvarleg

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Mottakarar:
Vest Vvs As

Torvhusmyrane 5913
18

EIKANGERVÅG