

Samsvarserklæring

Det bekreftes med dette at

Firma: Kalvenes VVS
Tlf: 95784296 Epost: Pal@kalvenes-vvs.no

Har utført rørleggerarbeider i

Adresse: Selfallet 94 a	Gnr: 445	Bnr: 353
-------------------------	----------	----------

Tilhørende

Navn: Øyvind Berg	Tlf: 915 56 902 Epost: oeyvind.berg@signify.com
-------------------	---

Arbeider er utført i henhold til gjeldende forskrifter, bransjenormer og monteringsanvisninger.

Følgende arbeider er utført i tidsrommet

Dato: 28.10.21 - 01.08.22

Montering av lufting over tak med isolering.
Montert stoppekran med lekkasjesikring på 32 mm pel rør som er lagt inn av annen entrepenør.
Hovedstoppekranen befinner seg i husets vaskerom.
Vanntilførsel til alle vanninstallasjoner er lagt med rør i rør(Sanipex). Fordelerskap er plassert på vaskerom. Det er montert avløp fra bunnledning (Lagt ned av annen entrepenør) frem til alle sanitærinnstallasjoner. Rør i rør anlegget er trykktestet med 15 bar.
Det er montert to stk toalett, Dusj, Baderomsmøbel (bad), badekarsblandebatteri, baderomsmøbel (Toalettrom), kjøkkenbatteri og tilkobling til oppvakemaskin, varmtvannsbereder, vask på vaskerom og utvendig spylekran.
Det er montert lekkasje sensorer i inspeksjonsluke til spylekran, på toalettrom for sistene og på kjøkken for oppvaksmaskin.

Egenkontroll:

Alle skjøter på installerte rørledninger er testet og uten lekkasjer: Ja
Alle rør er klamret i henhold til anvisninger og bransjenormer: Ja
Kravene til vannskadesikker montering er oppfylt: ja
Alt utstyr er forsvarlig festet: ja
Funksjonskravene til installasjoner er oppfylt: ja
Skjulte installasjoner er fotografert: Ja

Samsvarserklæring med bilder og produktinformasjon er levert kunde, eller
Er lagt inn i www.boligmappa.no

Sted: Åsane

Dato: 12.08.22

Pål Kalvenes
Underskrift Rørlegger

