



TØMMERAPPORRT OLJEUTSKILJAR I ALVER KOMMUNE

Bedriftens namn:	Anleggsadresse:	Gnr/Bnr	Oljeutskiljarnr
MOPEX AS	DYRHOLTEN 24	127/89	
Kontaktperson ved bedriften: LEIF HAAKON ROSSLAND			

Tømmefrekvens:	
OK <input checked="" type="checkbox"/>	Behov for endring <input type="checkbox"/> Forslag til ny tømmefrekvens
Oljelaget utgjør 0,2 % av maks oljelagstykkelse	Oljeutskiller tømmes ved alarmsignal (ved ca. 80 % av maks. oljelagstykkelse) eller minimum en (1) gang pr. år (§ 11-8, Avfallsforskriften).
Er sandfang tømt? JA <input type="checkbox"/> NEI <input checked="" type="checkbox"/>	Viss JA, mengde _____ m3
Er oppsamlingstankt tømt? JA <input type="checkbox"/> NEI <input checked="" type="checkbox"/>	Viss JA, mengde _____ m3 Merknad:
Nyttast kjemikalier som er godkjent for oljeutskiljar? JA <input checked="" type="checkbox"/> NEI <input type="checkbox"/> V\	
Driftsjournal ajourført JA <input type="checkbox"/> NEI <input type="checkbox"/>	Ny journaldrift skrevet <input type="checkbox"/>
Reingjering	
Oljeutskiljar reingjort <input checked="" type="checkbox"/>	Innløp kontrollert og reingjort <input checked="" type="checkbox"/> Utløp kontrollert og reingjort <input checked="" type="checkbox"/>
Vatn:	
Manglar vatn <input type="checkbox"/>	Fylt opp med vatn av tømmeoperatør <input type="checkbox"/> Fylt opp med vatn av kunden <input checked="" type="checkbox"/>
Eventuelle feil og manglar som må utbetrast:	

Tømmefirma: RAGN SELLS VA BERGEN

Sted/dato: MONSØD 23/1-23 Signatur sjåfør: Faim Bentzen