

**Fra:** Anita Lillehauge <anita@sprinklervest.no>

**Sendt:** 16.02.2023 12:26:01

**Til:** Rune Seim <rune.seim@alver.kommune.no>

**Kopi:** Frank Daniel Herland <frank.daniel.herland@alver.kommune.no>, Ole Kristian Rolland <ole.kristian.rolland@alver.kommune.no>

**Emne:** SV: Kapasitetsberegning Gnr137/bnr185 Alverparken

---

Takk for svar. Jeg sjekker med prosjekterende om dette er tilstrekkelig info.

Kan vi ta vannmåling på hydrant i nærheten dersom dette skulle bli behov for?

**Anita Lillehauge**

*Prosjektleder*

Adresse: Storebotn 22, 5309 Kleppestø

Telefonnr.: +47 93 65 22 88



[www.sprinklervest.no](http://www.sprinklervest.no)

---

**Fra:** Rune Seim <rune.seim@alver.kommune.no>

**Sendt:** torsdag 16. februar 2023 12:22

**Til:** Anita Lillehauge <anita@sprinklervest.no>

**Kopi:** Frank Daniel Herland <frank.daniel.herland@alver.kommune.no>; Ole Kristian Rolland <ole.kristian.rolland@alver.kommune.no>

**Emne:** Kapasitetsberegning Gnr137/bnr185 Alverparken

Hei

Da har driften på VA i Alver kommune tatt en test i kum nr: 45493 Alverparken like ved Bnr137/bnr185  
Her får vi ut 106m<sup>3</sup>/h med et rest trykk på 3,3bar øverst i Galteråsen som er høysete punkt på dette strekket

Slik vatnet går nå.

Håper dette er til hjelp.

**Rune Seim** | Driftsansvarlig | Elektro | VVA

Telefon: 902 04 984

Innbyggjarservice: +47 56 37 50 00

[www.alver.kommune.no](http://www.alver.kommune.no)

