



Alver Kommune ved Samferdsel, veg-, vatn- og avløp-forvaltning
Arne Helgesen
Postboks 4
5906 FREKHAUG

Referanser:
Dykkar:
Vår: 21/8971 - 23/14016

Saksbehandlar:
Anne Lise Molvik
anne.lise.molvik@alver.kommune.no

Dato:
20.02.2023

Oversender søknad om mellombels bruksløyve for teknisk infrastruktur til uttale - gbnr 445/416 Manger nedre

Tiltak: Veg og VA - anlegg
Byggjestad: Gbnr: 445/416
Tiltakshavar: Langhøyane AS
Ansvarleg søkjar: Haugen Vva AS

Saka gjeld søknad om mellombels bruksløyve for veg og VA-anlegg for del av Langhøyane bustadfelt som er godkjend etablert i vedtak datert 31.01.2022.

Ansvarleg søkjar skriv at veg er grovplanert og køyrbar. Det gjenstår asfaltering, opparbeiding og asfaltering av fortau, samt etablering av veglys. Innmåling av veganlegget vil bli utført når veganlegget er ferdigstilt.

Vass- og avløpsanlegget er ferdig bygd. Det ligg føre innmålingar, anlegget er tetthetsprøvd og trykktesta og TV-inspisert innvendig. Vassledning er klora og det er tatt vassprøve som viser tilfredsstillande kvalitet.

Vi ber om uttale i saka før vi behandlar søknaden.

Med vennleg helsing
Alver kommune, Plan og byggesak

Are Frøysland Grande
Avdelingsleiar

Anne Lise Molvik
Rådgevar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Vedlegg:

Søknad om midlertidig brukstillatelse - gbnr 445/416 Manger nedre
Følgebrev - Søknad midlertidig brukstillatelse
Situasjonsplan VA-anlegg Langøyane
Trykktest vannledning
Spyling-rensing-desinfeksjon vannledning

Vedlegg:

Analyseresultat Vannprøver
Tetthetsprøving spillvann

Mottakrar:

Alver Kommune ved Samferdsel, veg-,
vatn- og avløp-forvaltning

Postboks 4

5906

FREKHAUG