

ÅRSRAPPORT FOR OLJEUTSKILLER 2022

Dato: 24.02.2023

1. Bedriften			
Navn:	Vy Buss As avd Osteriedet	Type avtale:	Tømming av oljeutskiller
		Kommune:	Alver
		Gnr/bnr:	234/69
Adresse:	Eidavegen 530	Avdelingsansvarlig:	Pål Prestun
Poststed:	5993 Osteriedet	Telefon:	45250567
Adresse anlegg:	Eidavegen 530	Kontaktperson:	Pål Prestun
Poststed anlegg:	5993 Osteriedet	Telefon:	45250567

2. Oljeutskiller - installasjon			
Beliggende:		Utskillefabrikat/type:	
Virksomhetstype:	Vaskehall	Materiale:	Stål
Installert år:		Dim vannbelast:	6m3
Lokk utløpskasse:	Ja	Våtvolum:	
Prøvetagningskum:		Tilstandsvurdering:	Mindre god
Ekstra sandfang:			

3. Internkontroll			
Driftsinstruks:		Tegninger av anlegget:	
Dokumentert kontroll:		Godkjent tømmerutine:	

4. Kontroll	
Dato	Kommentar
09.03.2022	Tømming sand 1m3

5. Prøvetaking				
Dato	Analyse	Resultat [mg/L]	Godkjent	Kommentar
10.03.2022	AR-22-MX-005402-01	<0,050	JA	Grenseverdi 50 mg/L

6. Anmerkning
Prøve tatt fra utløpskasse

NG

Norsk
Gjenvinning