



## Årsrapport for oljeutskiljaranlegg i Alver kommune

I henhold til gitte løyve og forureiningsforskrifta kapitel 15, skal det kvart år sendast inn årsrapport for oljeutskiljaranlegg i Alver kommune. Utfylt skjema skal returnerast til kommunen innan 1 februar påfølgjande år. For utfyllande kommentarar legg ved eget ark. Det skal være ei årsrapport for kvart anlegg. Det er viktig å ha kontroll på den enkelte utskiljaren sin identitet og plassering.

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>1. Bedrift</b>               |                                |
| Namn: CCB Mongstad AS           |                                |
| Postadresse: Storemyra 162      | Org.Nr: 962 012 817            |
| Postnr/Poststed: 5954 MONGSTAD  | E-post: daniel.hindenes@ccb.no |
| Kontakt person: Daniel Hindenes | Telefon: 90 67 74 71           |

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| <b>2. Oljeutskiljaranlegg</b> |                  |
| Adresse anlegg: Storemyra 162 | Gnr/Bnr: 127/61  |
| Utskiljar nr:                 | Installert (år): |
| Plassering: Hall W            | Dimensjon:       |

|  |                 |                     |
|--|-----------------|---------------------|
| <b>3. Tømming av oljeutskiljar</b>   |                 |                     |
| Er minimum årleg tømming utført og er tømmerapport sendt inn til kommunen?                   |                 |                     |
| JA <input checked="" type="checkbox"/> NEI <input type="checkbox"/> Viss nei, kvifor ikkje?: |                 |                     |
| Dato:  | Tømmeoperatør   | Olje tømt målt i m3 |
| 22.04.2022   | Norva24 Vest AS | 0m3                 |
|  |                 |                     |

|  |            |                           |       |                           |
|--|------------|---------------------------|-------|---------------------------|
| <b>4. Kontrollprøver</b>   |            |                           |       |                           |
| Er minimum årleg kontrollprøver tatt og analysert?   |            |                           |       |                           |
| JA <input checked="" type="checkbox"/> NEI <input type="checkbox"/> Viss nei, kvifor ikkje?: |            |                           |       |                           |
| Talet på prøver som skal tas per år (gitt i løyve):  |            |                           |       |                           |
| Resultat av kontrollprøver siste 12 mnd  | Dato:      | Konsentrasjon (mg olje/l) | Dato: | Konsentrasjon (mg olje/l) |
|  | 22.04.2022 | 0,50 mg/l                 |       |                           |

|                                  |    |     |  |    |     |
|----------------------------------|----|-----|--|----|-----|
| <b>5. Drift og vedlikehald</b>   |    |     |  |    |     |
| Utført tilsyn (utløp/innløp m.m) | JA | NEI |  | JA | NEI |
| 22.04.2022                       | X  |     |  |    |     |
|                                  |    |     |  |    |     |
|                                  |    |     |  |    |     |

|                                 |
|---------------------------------|
| <b>6. Utslepp:</b>              |
| Beskrivning av aktutte utslepp: |
|                                 |

Sted, dato: Straume / 28.02.2023 Årsrapport utfylt av Kjetil Kroon på vegne av CCB Mongstad AS