



Bedrift	Adresse	Gnr/Bnr utskiljarnr	Dimensjon på anlegg	Plassering	Anleggsår
Gabben Bensinstasjon AS	Alverflaten 274	137/291	4m3		

Dato for tømning	Olje målt i % av våt volum	Slamfang Mengde tømt i m3	Anlegg kontrollert av:	Dato for prøvetaking:	Prøve analysert av:	Resultat av prøve:	Merknad:
20.05.2022	4m3	3,3m3	Gintaras Vaitulevicius	20.05.2022	Eurofins	8,37 mg/l	
27.12.2022	2m3	0m3	Gintaras Vaitulevicius	27.12.2022	Eurofins	3,21 mg/l	

Årleg driftskontroll/vedlikehald av anlegg							
Dato:							
Prøvetakingskum sjekket, tømt og reingjort:	JA	<input checked="" type="checkbox"/>	NEI	<input type="checkbox"/>	<u>Merknad:</u>		
Tømt og reingjort utskiljar:	JA	<input checked="" type="checkbox"/>	NEI	<input type="checkbox"/>	<u>Merknad:</u>		
Reingjort inn/utløp:	Innløp:	JA	<input checked="" type="checkbox"/>	NEI	<input type="checkbox"/>	Utløp: :	JA <input checked="" type="checkbox"/> NEI <input type="checkbox"/> <u>Merknad:</u>
Kontrollert alle overflater:	JA	<input checked="" type="checkbox"/>	NEI	<input type="checkbox"/>	<u>Merknad:</u>		
Anlegget sin tilstand og eventuelle manglar:							
God tilstand							