



Driftsjournal oljeutskiljar i Alver kommune

Bedrift	Adresse	Gnr/Bnr utskiljarnr	Dimensjon på anlegg	Plassering	Anleggsår
PSW Technology AS	Storemyra 200	127/146	14m3		

Dato for tømning	Olje målt i % av våt volum	Slamfang Mengde tømt i m3	Anlegg kontrollert av:	Dato for prøvetaking:	Prøve analysert av:	Resultat av prøve:	Merknad:
21.12.2022	4m3	0m3	Gintaras Vaitulevicius	21.12.2022	Eurofins	5,43 mg/l	

Årleg driftskontroll/vedlikehald av anlegg							
Dato:							
Prøvetakingskum sjekket, tømt og reingjort:		JA	☒	NEI	☐	<u>Merknad:</u>	
Tømt og reingjort utskiljar:		JA	☒	NEI	☐	<u>Merknad:</u>	
Reingjort inn/utløp:		Innløp:	JA	☒	NEI	☐	<u>Merknad:</u>
Kontrollert alle overflater:		JA	☒	NEI	☐	<u>Merknad:</u>	
Anlegget sin tilstand og eventuelle manglar:							
God tilstand							