



Årsrapport for oljeutskiljaranlegg i Alver kommune

I henhold til gitte løyve og forureiningsforskrifta kapittel 15, skal det kvart år sendast inn årsrapport for oljeutskiljaranlegg i Alver kommune. Utfylt skjema skal returnerast til kommunen innan 1 februar påfølgjande år. For utfyllande kommentarar legg ved eget ark. Det skal være ei årsrapport for kvart anlegg. Det er viktig å ha kontroll på den enkelte utskiljaren sin identitet og plassering.

1. Bedrift	
Namn: PSW Technology AS	
Postadresse: Storemyra 251	Org.Nr: 990 566 739
Postnr/Poststed: 5954/MONGSTAD	E-post: kjfi@psw.no
Kontakt person: Kjetil Fjellanger	Telefon: 48023423

2. Oljeutskiljaranlegg	
Adresse anlegg: Storemyra 200	Gnr/Bnr: 127/146
Utskiljar nr:	Installert (år):
Plassering:	Dimensjon: 14m3

3. Tømming av oljeutskiljar		
Er minimum årleg tømming utført og er tømmerapport sendt inn til kommunen?		
JA <input checked="" type="checkbox"/> NEI <input type="checkbox"/> Viss nei, kvifor ikkje?:		
Dato:	Tømmeoperatør	Olje tømt målt i m3
21.12.2022	Norva24 Vest AS	4m3

4. Kontrollprøver				
Er minimum årleg kontrollprøver tatt og analysert?				
JA <input checked="" type="checkbox"/> NEI <input type="checkbox"/> Viss nei, kvifor ikkje?:				
Talet på prøver som skal tas per år (gitt i løyve):				
Resultat av kontrollprøver siste 12 mnd	Dato:	Konsentrasjon (mg olje/l)	Dato:	Konsentrasjon (mg olje/l)
	21.12.2022	5,43		

5. Drift og vedlikehald					
Utført tilsyn (utløp/innløp m.m)	JA	NEI		JA	NEI
21.12.2022	X				

6. Utslepp:
Beskrivning av aktutte utslepp:

Sted, dato: Straume / 17.01.2023 Årsrapport utfylt av Kjetil Krogn på vegne av PSW Technology AS