



Årsrapport for oljeutskiljaranlegg i Alver kommune

I henhold til gitte løyve og forureiningsforskrifta kapitel 15, skal det kvart år sendast inn årsrapport for oljeutskiljaranlegg i Alver kommune. Utfylt skjema skal returnerast til kommunen innan 1 februar påfølgjande år. For utfyllande kommentarar legg ved eget ark. Det skal være ei årsrapport for kvart anlegg. Det er viktig å ha kontroll på den enkelte utskiljaren sin identitet og plassering.

1. Bedrift	
Namn: Knarvik Helsetun AS	
Postadresse: Kvassnesvegen 48	Org.Nr: 976 754 158
Postnr/Poststed: 5914 ISDALSTØ	E-post: Geir@vatnøy.no
Kontakt person: Geir Vatnøy	Telefon: 41209625

2. Oljeutskiljaranlegg	
Adresse anlegg: Kvassnesvegen 48B	Gnr/Bnr: 188/703
Utskiljar nr:	Installert (år):
Plassering: Oppkjørsel til ambulanse	Dimensjon:

3. Tømming av oljeutskiljar		
Er minimum årleg tømming utført og er tømmerapport sendt inn til kommunen?		
JA ☒ NEI ☐ Viss nei, kvifor ikkje?:		
Dato:	Tømmeoperatør	Olje tømt målt i m3
11.07.2022	Norva24 Vest AS	0m3

4. Kontrollprøver				
Er minimum årleg kontrollprøver tatt og analysert?				
JA ☒ NEI ☐ Viss nei, kvifor ikkje?:				
Talet på prøver som skal tas per år (gitt i løyve):				
Resultat av kontrollprøver siste 12 mnd	Dato:	Konsentrasjon (mg olje/l)	Dato:	Konsentrasjon (mg olje/l)
	11.07.2022	0,50 mg/l		

5. Drift og vedlikehald					
Utført tilsyn (utløp/innløp m.m)	JA	NEI		JA	NEI
11.07.2022	X				

6. Utslepp:
Beskrivning av aktutte utslepp:

Sted, dato: Straume 13.02.2023 Årsrapport utfylt av Kjetil Krogn på vegne av Knarvik Helsetun AS