



Driftsjournal oljeutskiljar i Alver kommune

Bedrift	Adresse	Gnr/Bnr utskiljarnr	Dimensjon på anlegg	Plassering	Anleggsår
Region Nordhordland Helsehus IKS	Kvassnesvegen 40	188/323	10m3		

Dato for tømning	Olje målt i % av våt volum	Slamfang Mengde tømt i m3	Anlegg kontrollert av:	Dato for prøvetaking:	Prøve analysert av:	Resultat av prøve:	Merknad:
08.07.2022	0m3	0m3	Gintaras Vaitulevicius	08.07.2022	Eurofins	4,27 mg/l	

Årleg driftskontroll/vedlikehald av anlegg			
Dato:			
Prøvetakingskum sjekket, tømt og reingjort:	JA ☒	NEI ☐	<u>Merknad:</u>
Tømt og reingjort utskiljar:	JA ☒	NEI ☐	<u>Merknad:</u>
Reingjort inn/utløp:	Innløp: JA ☒	NEI ☐	Utløp: : JA ☒ NEI ☐ <u>Merknad:</u>
Kontrollert alle overflater:	JA ☒	NEI ☐	<u>Merknad:</u>
Anlegget sin tilstand og eventuelle manglar:			
God tilstand			