




Driftsjournal fettutskiljar i Alver kommune

Bedrift	Adresse	Gnr/Bnr utskiljarnr	Dimensjon på anlegg	Plassering	Anleggsår
Nan Tian House AS	Lyngvegen 4	188/75	2m3	Ute	

Tømt, dato	Fettlag % av våt volum	Slamavskiljar tømt m3	Anlegg kontrollert av	Temperaturlogger ut, dato	Temperaturlogger inn, dato.	Merknader:
24.03.2022	20cm	2m3	Jarl-Erik			
05.07.2022	30cm	2m3	Jarl-Erik			
31.08.2022	10cm	2m3	Jarl-Erik			
24.11.2022	10cm	2m3	Jarl-Erik	12.09.2022	24.11.2022	

Årleg driftskontroll/vedlikehald av anlegg			
Dato: 24.11.2022			
Prøvetakingskum er sjekket og tømt (ved behov): JA <input checked="" type="checkbox"/> NEI <input type="checkbox"/> <u>Merknad:</u>			
Tømt og reingjort utskiljar (alle kamre) JA X NEI <u>Merknad:</u>			
Reingjort inn/utløp: Innløp: JA <input checked="" type="checkbox"/> NEI <input type="checkbox"/> Utløp: JA <input checked="" type="checkbox"/> NEI <input type="checkbox"/> <u>Merknad:</u>			
Reingjort prøvetakingskum : JA <input checked="" type="checkbox"/> NEI <input type="checkbox"/> <u>Merknad:</u>			

Tømt og reingjort prøvetakingskum: JA <input checked="" type="checkbox"/> NEI <input type="checkbox"/>		Tømt og reingjort slamfang: JA <input type="checkbox"/> NEI <input checked="" type="checkbox"/>	
Etterfylt med vatn JA <input checked="" type="checkbox"/> NEI <input type="checkbox"/>	Kontroll og test av alarm JA <input type="checkbox"/> NEI <input checked="" type="checkbox"/>	Kontroll av slamnivå JA <input checked="" type="checkbox"/> NEI <input type="checkbox"/>	Er det registrert fremmedlegemer i anlegg JA <input type="checkbox"/> NEI <input checked="" type="checkbox"/>
Utskiljaren sin tilstand: God tilstand. Bør følge tømmefrekvens på 6 årlige tømminger for optimalt vedlikehold.			
Eventuelle merknader:			
Sted/dato: <u>Straume / 28.02.2023</u>		Signatur: <u></u>	