




## Driftsjournal fettutskiljar i Alver kommune

Bedrift	Adresse	Gnr/Bnr utskiljarnr	Dimensjon på anlegg	Plassering	Anleggsår
Psw Technology AS	Storemyra 251	127/117	2,3m3	Ute	

Tømt, dato	Fettlag % av våt volum	Slamavskiljar tømt m3	Anlegg kontrollert av	Temperaturlogger ut, dato	Temperaturlogger inn, dato.	Merknader:
28.02.2022	1%	2,3m3	Ruben			
18.07.2022	Ingen rapport	2,3m3	Petter			
27.09.2022	2%	2,3m3	Ruben			
23.11.2022	0,5%	2,3m3	Are			

Årleg driftskontroll/vedlikehald av anlegg			
<b>Dato:</b> 23.11.2022			
Prøvetakingskum er sjekket og tømt (ved behov): JA <input checked="" type="checkbox"/> NEI <input type="checkbox"/> <u>Merknad:</u>			
Tømt og reingjort utskiljar (alle kamre) JA X NEI <u>Merknad:</u>			
Reingjort inn/utløp: Innløp: JA <input checked="" type="checkbox"/> NEI <input type="checkbox"/> Utløp: JA <input checked="" type="checkbox"/> NEI <input type="checkbox"/> <u>Merknad:</u>			
Reingjort prøvetakingskum : JA <input checked="" type="checkbox"/> NEI <input type="checkbox"/> <u>Merknad:</u>			

Tømt og reingjort prøvetakingskum: JA <input checked="" type="checkbox"/> NEI <input type="checkbox"/>		Tømt og reingjort slamfang: JA <input type="checkbox"/> NEI <input checked="" type="checkbox"/>	
Etterfylt med vatn JA <input checked="" type="checkbox"/> NEI <input type="checkbox"/>	Kontroll og test av alarm JA <input type="checkbox"/> NEI <input checked="" type="checkbox"/>	Kontroll av slamnivå JA <input checked="" type="checkbox"/> NEI <input type="checkbox"/>	Er det registrert fremmedlegemer i anlegg JA <input type="checkbox"/> NEI <input checked="" type="checkbox"/>
Utskiljaren sin tilstand: <b>God tilstand</b>			
Eventuelle merknader:			
Sted/dato: <u>Straume / 28.02.2023</u>		Signatur: <u></u>	