



Rune Skarpenes
Elvavegen 20
5918 FREKHAUG

Referanser:
Dykkar:
Vår: 20/1962 - 23/17835

Saksbehandlar:
Arne Helgesen
arne.helgesen@alver.kommune.no

Dato:
03.03.2023

Svar på spørsmål gbnr 323/567 Frekhaug

Etter gjentatte befaringer med utbyggere av Elvaåsen, hadde vi i fjor haust, ei endeleg ferdigbefaring med utbygger-rørlegger.

Siste punktet vi såg på i denne befaringa, var drenering ved pumpehus. Eigar av Gbnr. 323/451 var tilstades då vi såg på dette problemet. Har vert på staden ei rekkje gonger, både i godt og dårleg vær, har ikkje kunne registrert at det har vert eit stort problem. Eg og fleire frå kommunen, som var på ferdigbefaring med utbygger, spurde grunneigar, der pumpestasjon er plassert, om dette var noko problem, han gav uttrykk for at ved svært mykje nedbør, kunne det hende at det låg litt vatn i området, fordi det ikkje kom inn i kum.

Blei på staden einig om tiltak: Lage utsparing i kum, ligge drenerør mot pumpestasjon. Har vert å kontrollert at dette er utført.

Alver Kommune har overtatt leidningsnett i området, til eige drift og vedlikehald. Felles privat pumpestasjon kan koplast vekk og avløp knyttast direkte til selvfallsledning, dette bør gjærast, i staden for unødig drift og vedlikehald av pumpestasjon, der avløp enkelt kan koplast til selvfallsledning, med grøft på ca 10 m.

Med helsing
Alver kommune, Samferdsel, veg-, vatn-
avløp-forvaltning

Arne Helgesen
Avdelingsleiar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Anny Bastesen

Mottakarar:

Rune Skarpenes

Elvavegen 20 5918

FREKHAUG