

Fra: Roger Fanavoll Fjellsbø
Sendt: fredag 24. mars 2023 10:48
Til: Sverre Larsen
Emne: SV: Bilder

Veldig bra at du gjer strakstiltak og at det vert planlagt utskifting

Hugs at utskifting av tanken er eit søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningslova og forureiningsforskrifta kapittel 12. Rørleggaren kan nok hjelpa til med dette. Søknaden må innehalde antall bueiningar (PE) knytt til slamavskillaren.

Saksbehandlingstid er 6 veker etter forureiningsforskrifta og 3 veker etter PBL.

Mvh
Roger Fjellsbø | Rådgjevar, Miljø og tilsyn
Telefon: 462 99 440

Innbyggjarservice: +47 56 37 50 00
www.alver.kommune.no



ALVER
KOMMUNE

Fra: Sverre Larsen <jimmi@rognaldsen.net>
Sendt: onsdag 22. mars 2023 18:37
Til: Roger Fanavoll Fjellsbø <roger.fanavoll.fjellsbo@alver.kommune.no>
Emne: SV: Bilder

Hei, var nede og sjekket tanken, nivået på tanken var ok.
Noe av de som var ordnet var blitt hevet, vil bestille tømning av tanken samt feste veggen litt lenger ned.
Vil i løpet av starten av mai skifte ut tanken. Avløpet på tanken har nok vert tett sist de var og tømte tanken.
Vil erstatte den tanken som er der med en som er større etter avtale med rørlegger.

Mvh

Sverre A Larsen tel 91584432

Fra: Roger Fanavoll Fjellsbø [<mailto:roger.fanavoll.fjellsbo@alver.kommune.no>]
Sendt: 16. mars 2023 11:24

Til: jimmi@rognaldsen.net

Emne: Bilder

Fra: slovag@norva24.no

Sendt: onsdag 14. desember 2022 13:23

Til: Postmottak Alver

Kopi: NGIR Forvaltning; Slam

Emne: VS: Septiktømming - innsendt bilde - Alver: Lindås 4631-133/14, AnleggID 221663, Avtalenr 8952, Anleggsnr 221663

Hei

Gjelder Gbn 133/14 Alver Kommune

filler/fett, skade på tank, høgt nivå

Med vennlig hilsen

Trine Ekren

Mob: +47 99 41 14 87

E-post: trine.ekren@norva24.no

Nettside: www.norva24.no

NORVA²⁴
vi hjelper alltid

Fra: slovag@norva24.no <slovag@norva24.no>

Sendt: fredag 18. november 2022 09:27

Til: slovag@norva24.no

Emne: Septiktømming - innsendt bilde - Alver: Lindås 4631-133/14, AnleggID 221663, Avtalenr 8952, Anleggsnr 221663

Innsendt bilde ifm. tømming:

Kommune 4631 Alver: Lindås

Gnr/Bnr 133/14

Adresse Remmo 5

Eigar Rognaldsen Eiendom AS

AnleggsID 221663

OppdragsID 2569560

Avtalen
r 8952

Anleggs
nr 221663

Link til <https://mseptikbilde.septik24.no/visbilde?anleggid=221663&oppdragid=2569560&filnamn=Y2022M11d18H09m17s37h520P0.jpg>
bildet

Link til <https://mseptikbilde.septik24.no/visbilde?anleggid=221663&oppdragid=2569560&filnamn=Y2022M11d18H09m17s31h575P0.jpg>
bildet

Link til <https://mseptikbilde.septik24.no/visbilde?anleggid=221663&oppdragid=2569560&filnamn=Y2022M11d18H09m17s25h184P0.jpg>
bildet

Dette er ein automatgenerert e-post

Svaradresse: slovaq@norva24.no

Mvh

Roger Fjellsbø | Rådgjevar, Miljø og tilsyn

Telefon: 462 99 440

Innbyggjarservice: +47 56 37 50 00

www.alver.kommune.no



ALVER
KOMMUNE