



Plan og byggesak
Are Frøysland Grande
Postboks 4
5906 FREKHAUG

Referanser:
Dykkar: 22/8231
Vår: 22/8769 - 23/25728

Saksbehandlar:
Roger Fanavoll Fjellsbø
roger.fanavoll.fjellsbo@alver.kommune.no

Dato:
31.03.2023

Førehandsuttale avløpsløyving - gbnr 488/64 Sæbø ytre

I sak 22/8769 er det søkt om utsleppsløyve for minireinseanlegg for heilårsbustad på gbnr 488/64.

Minireinseanlegget er av typen Klargestor Biodisc produsert av Kingspan Miljø AS. Anlegget er opplyst til å ha ein reinseeffekt over 90 % for fosfor og BOF5.

I sak 22/8530 er det registrert nabomerknader frå to av naboane. Denne uttalen blir gitt med bakgrunn i forureiningsforskrifta. Vi tar ikkje stilling til plassering av minireinseanlegget.

Alver kommune stadfestar at ei avløpsløyving med minireinseanlegg er ei løysing som kan godkjennast for denne eigedomen.

Med venleg helsing
Alver kommune, Miljø og tilsyn

Eirik Berntsen
Avdelingsleiar

Roger Fanavoll Fjellsbø
rådgjevar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Mottakarar:

Plan og byggesak

Postboks 4

5906

FREKHAUG