



Vest Rørservice As
Kvernhusvegen 5
5936 MANGER

Referansar:
Dykkar: Ref.:UP65H5-
Skjemanr.:3935
Vår: 23/2088 - 23/27968

Saksbehandlar:
Margarett Halland
margarett.halland@alver.kommune.no

Dato:
13.04.2023

Førebels svar på ferdigmelding GBNR 499/1 Ystebø

Me har motteke dykkar innsending av ferdigmelding på tilkopling offentleg avlaup på Slettevegen 821 og Slettevegen 823. Alver kommune har pålagt denne kunde å knyte seg på offentleg avlaup. Desse to bygga har ein felles privat slamavskiljar med feil/og eller manglar. På vedlegg med innmålingsdata kan det sjå ut som det manglar nokre punkt.

Legg ved kart som syner korleis innmålingar ser ut slik det er innsendt. Her skal det vel og liggja leidningar heilt fram til begge husa? Innmåling skal syna røyrføring frå veggiv og heilt fram til offentleg tilkoplingspunkt. Viss det ligg leidningar her frå før må ein synleggjera dette og ev. legge ved eit kart i tillegg, slik at ein får heilheit i leidningane og får lagt dei inn i kartet for ettertida. Det er og ynskjeleg med informasjon om kven som har gjort innmålingane, dimensjon på leidningar, materiell mm.

Alver kommune



Med helsing
Alver kommune Fagutvikling Teknisk
forvaltning og drift

Bente Førland
Fagansvarleg

Margarett Halland
Konsulent

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Mottakarar:
Vest Rørservice As

Kvernhusvegen 5 5936

MANGER